



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w

Erkend Organisme

Mechelsesteenweg 247
Telefoon 015/55 51 51

2820 BONHEIDEN
Fax 015/55 06 30

DISTRIBUTIEBEHEERDER:

Meter nr.: 29.14937

Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

VERSLAG NR. HP/17/1451

ADRES INSTALLATIE: 2860 Sint-Kutljn water

EIGENAAR :

Adres :

OPDRACHTGEVER : De Nyn

Adres : op adres

INSTALLATEUR :

Adres :

BTW of IK :

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 8/12/18 ; Aanvulling van verslag nr. HP/17/1451 ; Type der lokalen: Woning

Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verzwaring - Renovatie

Begin werken : Fundering voor na 1.10.81 ; Installatie voor na 1.10.81 - Met Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86-87 -

Aansluiting: Spanning 230V ; Bescherming v/d aansluiting: 40 A ; Alg. schakelaar: type: ADS40A300mA

Netaftakkabel (type & sectie): EXVB4X10 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): XVB4X10 mm²

Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT

Aantal borden: 17 ; Aantal eindstroombanen: 6 ; Spreidingsweerstand : 6 Ohm ; Alg. Isolatie niveau: > 20 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ADS40A300mA → ALI40A → DS40A300mA → IELmA

↳ Woningen AELmA I

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 -

en de technische procedure(s) TPR-E12 - 642R

De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode : ja - neen

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen : ja - neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde:

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde:

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting - was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 08/12/2019 (AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

De installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan de voorschriften van de distributienetbeheerder.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening