

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Bollebergen 2a bus 12 • 9052 Gent • België • tel: +32 9 244 77 11 • gent@vincotte.be

Contactpersoon: AXEL GULDENTOPS, Elektriciteit

• Onze gegevens

Verslag nr.: GEN/17/61054526/00/NL/000

Contractref.: 2209021/2000

• Uw gegevens

Ref: Raf Maas

Maas Raf

Meirstraat, 14

2890 Oppuurs(Puurs-Sint-Amands)

België

• Interventiegegevens

Plaats: Maas Raf

Meirstraat, 14

2890 Oppuurs(Puurs-Sint-Amands)

Datum: 21/02/2022

Uitgevoerd door: JÜRGEN LIMBOURG

VERSLAG VAN PERIODIEK CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING

INSTALLATIE: Bakkerij - bureel - winkel - privé woonst op bovenverdieping

NOOT 1: Wij vestigen uw aandacht op het Boek IV van de Codex over het welzijn op het werk, dat de minimumvoorschriften inzake veiligheid bevat waaraan de bestaande arbeidsmiddelen (machines, apparaten, gereedschappen of installaties) moeten voldoen, rekening houdend met de stand van de techniek.

Dit omvat de elektrische uitrusting van de machines. De controle op basis van de minimumvoorschriften voor de elektrische uitrustingen van de machines is niet opgenomen in dit verslag

NOOT 2: Wij vestigen uw aandacht op de Codex over het welzijn op het werk - Boek III: Arbeidsplaatsen, Titel 2: Elektrische installaties en de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen
Voor bijkomende informatie kan u altijd bij ons terecht.

BASIS VAN HET ONDERZOEK

De controle werd uitgevoerd op basis van de volgende voorschriften:

- AREI - KONINKLIJK BESLUIT VAN 08/09/2019 TOT VASTSTELLING VAN BOEK 1 BETREFFENDE DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING, BOEK 2 BETREFFENDE DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP HOOGSPANNING EN BOEK 3 BETREFFENDE DE INSTALLATIES VOOR TRANSMISSIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE (B.S. 28/10/2019)

INDELING VAN HET VERSLAG

- I. ALGEMENE TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN
- II. METINGEN / PROEVEN
- III. INBREUKEN
- IV. OPMERKINGEN
- V. TABELLEN

BESLUIT

- De in dit verslag beschreven elektrische installatie voldoet aan de hierboven vermelde voorschriften.

Ing. J. WINDEY

Directeur Generaal

Uitgiftedatum : 21/02/2022

Aantal blz.: 5

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

I. ALGEMENE TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

1. Algemeen

Referentieartikel(s)

Boek 1 (KB 08/09/2019 - BS 28/10/2019): Niet huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning

Aardingsschema's:

Schema TT

Plaats(en)/transfo / bron

Voeding via Kwh teller 4P63A - N°50136869-2007

Bedrijfsspanning(en):

Bedrijfsspanning : 3N400/230V

Plaats(en)

2. Uitwendige invloedsfactoren

Volgens de informatie die ons werd meegedeeld, worden de specifieke uitwendige invloeden vermeld in één of meerdere documenten.

Ref: Document met de uitwendige invloeden nr.: Bakkerij van 21/02/2022

3. Omschrijving

Stroombaanschema's: ter plaatse.

Situatieplannen: ter plaatse.

Situatieplannen van de aardverbindingen: Afwijkingen Deel 8.

Lijst van de evacuatiewegen / moeilijk evacueerbare ruimten: Afwijkingen Deel 8.

Er zijn geen veiligheids- en/of kritische installaties volgens de verkregen informatie van Eigenaar
Gecontroleerde verdeelborden

1. Hoofdbord

2. Bord 2

3. Bord 3 winkel

4. Bord 6 (in keuken)

5. Bord 5 (in keuken)

6. Bord 6 (koude zone)

7. Bord 7 (bakkerij)

II. METINGEN EN PROEVEN

1. Aardingssysteem

Eén aardingspen

Aardingssystemen verbonden met de installatie

Meting losgekoppeld 12,7Ω

Opstellingsplaats van de aardingsonderbreker: Onder Hoofdbord in goot

2. Isolatiemetingen

De waarden die werden vastgesteld bij de uitgevoerde metingen geven geen aanleiding tot opmerkingen

3. Meetapparatuur

Basis apparatuur waarvan de agent titularis is.



Blz: 3 / 5
Verslag nr.: GEN/17/61054526/00/NL/000
Contractref.: 2209021/2000

4. Diverse

Nihil



III. INBREUKEN

Nihil

IV. OPMERKINGEN

Nihil

V. TABELLEN

Nihil

Plaats van de installatie:	Dayr Punt - Batterij - Heixstraat 14 - 2890 Puurs Sint Amands																
Referentie van Tabel/plan:																	
Invloedsfactoren volgens 9.1.6																	
Lettercode	AA	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM	AN	BA	BB	BC	BD	BE	CA	CB
Afdeling/Onderafdeling Boek 1	2.10.2 5.3.2.1	2.10.3 5.3.2.2	2.10.4 5.3.2.3	2.10.5 5.3.2.4	2.10.6 5.3.2.5	2.10.7 5.3.2.6	2.10.8 5.3.2.7	2.10.8 5.3.2.7	2.10.9 5.3.2.8	2.10.10 5.3.2.8	2.10.11 5.3.2.9	2.10.12 5.3.2.10	2.10.13 5.3.2.11	2.10.14	2.10.15 5.3.2.12	2.10.16 5.3.2.13	2.10.17 5.3.2.14
	Temperatuur	Water	Vaste lichamen	Corrosie	Mechanische belasting	Trellingen	Flora	Fauna	Zwerf- en elektromagn	Zonestraaling	Beveiligd personen	Lichaams- weerstand	Contact aardpotiaal	Ontuiming lokalen	Brand en ontplofing	Bouw materialen	Structuur gebouwen
Standaard invloedsfactoren (van toepassing indien niets vermeld)	AA/AS	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1
BAKKERIJ		AD4	AE4												BE4		
VRIES / KOELCEL	AA4																
KOUDE ZONE	AA1		AE4														
WARME ZONE	AA6		AE4														
BOREEL																	
WINKEL														BD1			
VERDEELBORDEN ELEC										BA4							
Er zijn geen veiligheidskringen en geen kritische kringen in deze installatie aanwezig behalve evt. veiligheidsverlichting met ingebouwde batterij																	
De exploitant									De vertegenwoordiger erkend organisme (Voor Gezien)								
Datum									Datum 21/02/2022								
Naam									Naam J. Limbourg AV5353 - Vincotte								
Handtekening									Handtekening								