


CONFORMITEITSATTEST
voor
Mazoutreservoirs

FIRMA :
(stempel)

M. Degras


KLANT : geuzen Ketelblokken
Straat: po. pleide vijverstraat 7


011 673660

1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: 20/05/1994 Datum uitvoering controle: 05/10/06

Controles:

- visuele controle van de toebehoren *o.k.*
- overvulbeveiligingssysteem *2x fluitalarm.*
- controle aanwezigheid water en/of slib *geen.*
- lekdetectiesysteem *geen.*
- certificaat vorige controle *geen.*
- meting potentiaalverschil
- visuele controle buitenwand *o.k.*

Bijzondere opmerkingen:

*dikte wand: 2,3 mm.
niet ingescript - is niet noodzakelijk
meer dan 50% prijs
5 jaar opvolgbeurt*

Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*

Merkteken: (Groen/Rood)*

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: / / Datum uitvoering controle: / /

Controles:

Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
- b. cathodische bescherming
- c. lekdetectiesysteem
- d. overvulbeveiligingssysteem
- e. aanwezigheid van water en/of slib
- f. certificaat vorige controle
- g. dichtheidsbeproeving (30 kPa/min 1u.)
- h. verontreiniging buiten het reservoir
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem

Bijzondere opmerkingen:

.....
.....
.....
.....

Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*

Verder exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen

Merkteken: (Groen-Oranje-Rood)*

Beperkt onderzoek=punten a, b, c, d, e, f

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus en firmastempel: *Hayem Sala*

Naam & handtekening klant:

Fr. J. J. J. J.

Zie keerzijde

* Schrappen wat niet past

