BTV Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbrugghen vzw www.btvcontrol.be

☐ BTV Antwerpen	Tel. 03 216 28 90	btv.antwerpen@btvcontrol.be
☐ BTV Brabant-Wallon	Tel. 081 65 84 59	btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐ BTV Brussel	Tel. 02 230 81 82	btv.brussel@btvcontrol.be
☐ BTV Hainaut	Tel. 064 33 64 55	btv.hainaut@btvcontrol.be
☐ BTV Liège	Tel. 04 253 19 72	btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTV Limburg	Tel. 011 42 18 34	btv.limburg@btvcontrol.be
☐ BTV Namur / Luxembourg	Tel. 083 21 35 27	btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTV Oost-Vlaanderen	Tel. 09 252 45 45	btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☐ BTV Vlaams-Brabant	Tel. 016 63 47 45	btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☐ BTV West-Vlaanderen	Tel. 056 70 54 05	btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN :
Teller nr. :
Index :

U. Ref. : O. Ref. : Verslagnr. : 263/16021866

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Bovlingenstr. 163
Heers

EIGENAAR :
Adres :
OPDRACHTGEVER : ML Technics
Adres : Overpelt
INSTALLATEUR :
Adres : idem
BTW of IK :

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek : 18/2/16 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - ~~eerste controle~~ - ~~controlebezoek volgens~~ :
~~(AREI art. 270)~~ ~~(AREI art. 271)~~ ~~(AREI art. 276)~~ ~~(AREI art. 276bis)~~ ~~(ARAB art.262)~~ (K.B.4.12.2012) ~~(T.R. art. 231)~~ ~~(Voorschr. DNB)~~

Aard installatie : Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwaring~~ - ~~Verkoop~~ wooneenheid: Type der lokalen : Woning

Begin werken : Fundering ~~vóór~~-na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór~~-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord : 2 X 4 mm² Alg. schakelaar : type 40A 63A

~~Type~~ van de aardelektrode : lus - ~~baren~~ - ~~pennen~~ - ~~horizontale geleider~~ Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 14 ; RA : 3 Ohm; RI tot 0,5 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:

zie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso *

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S :

geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdeler
naam :

* badk. + keuken = niet gepbaatst
* geen verlichtingstoestellen aanwezig
* gasmeter, watermeter + CV dienen achteraf nog gecard te worden (6mm²!)

BESLUIT

☑ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de éendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 18/2/41 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

☐ 2. De installatie is **niet conform**.

☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker (nr., naam, handtekening)
263

voor de Directeur,

* V E R S L A G – R A P P O R T *

FORM 382NL-02/2014

BELAC INSP 115

Maatschappelijke zetel: Neerveldstraat 109, bus 6, B-1200 Brussel