



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Siège d'exploitation: Jan Olieslagerlaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tél: +32(0)2 674 57 11 • fax: +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Rapport n°: P015903593 /

F 080071

Safety, quality and environmental services

☐ Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tél.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
☐ Wallonie : Tél.: 081 432 611

Rés. Code:

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Membre n°: Demandeur:

Responsable des travaux:

Installation: Photovoltaïque Propriétaire/gestionnaire:

Nom, Prénom: Renoué Elec

Nom, Prénom:

Adresse: R Roua 7 - 4218 Ponthoux

N° carte d'identité:

CP + Commune:

N° TVA: BE 438451678

Tél:

Bases de l'examen: ☒ Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE) ☐ RGPT ☐

☒ Art 270	☐ mise en usage	☒ modification	☐ extension	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ Unité d'habitation
☐ Art 271	☐ mobile	☐ temporaire		☐ Art 87	☐ Art 278	☒ Unité de travail domestique
☐ Art 276	☐ périodique	☐ contrôle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☒ Parties communes
	☐ renforcement	☐ Art 276bis: vente d'une unité d'habitation		☒ Art 235	☐ Art	☒ Unité de travail

Données générales de l'installation électrique:

Données distributeur	EAN		☒ EAN non communiqué	☐ Compt.kWh non placé
	Compt. kWh n°: 8147	Index jour:	nuit:	☐ Compt. kWh exclusif nuit:
Données installation	Protection branchement (A):	☐ 20 ☒ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	n°:	Index nuit:
	Conçue pour U _n :	☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V	Type de prise de terre:	
	Courant nominal maximum (A):	☐ 20 ☒ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	☐ boucle de terre ☒ barres / piquets	
Description installation	Câble d'alimentation tableau principal:	3 X 4 mm ² - Type: XUB	☐	
	☐ Dispositif diff. gén.:	40 A / 300 mA	Nombre de tableaux:	1
	☐ Voir annexe(s)		Nombre de circuits terminaux:	1

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés:

☒ Contacts Dir.	☒ Contacts Indir.	☒ Montage	☒ Appareils	☒ Matériel	☒ >/section	☒ Schémas	☒ Contrôle bcl de défaut
☒ Résistance de dispersion de la prise de terre: 32 Ω							
☒ Isolation général: 1 MΩ							
☒ Continuité de terre							
☒ Test dispositif diff.							
Le dispositif différentiel général: ☐ était plombé ☒ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions		Visa GRD:
Nouvelle installation		
☐ Néant		
Infractions		Mandataire GRD:
Installation existante		Nom:
☐ Néant		
Remarques	Note: Onduleur conforme UNE CR26-1-1	Visa:
☐ Néant		

Conclusion(s):

☒ La nouvelle installation est conforme n'est pas conforme au RGIE.
☐ L'installation existante est conforme n'est pas conforme au RGIE.

Agent visiteur:

Nom: Demeu

Annexe(s): ☒ Schéma(s) de position:

Agent n°: 1590

Date: 24 03 10

Pour le Directeur Général: Signature

L'installation électrique doit être
recontrôlée avant le 24 03 13
• par le même organisme de contrôle (**)

(**) délai prescrit sous réserve de modification de la réglementation

Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
Le Service Public Fédéral Économie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie proposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.