VILLE
DE
FLEURUS

Fleurus, le 20 février 2004

[redacted]

SERVICE INCENDIE

Nos Réf. : JPN/CD/12.2004

Madame,
Monsieur,

Objet : Construction d'un immeuble à appartements (12) située rue des Culées, 11 à 6224 W-Baulet. Complément d'informations.
WB/88

Sous ce pli, vous trouverez le rapport de prévention, lequel a occasionné les remarques et conclusion qui y sont dûment mentionnées.

En vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes salutations distinguées.

L'Officier-Chef de Service ff,

S/Lt. SPECTOR Marc

Copie pour information est transmise à l'architecte MATHEN Jean-Pol, rue Margot, 6 à 1435 CORBAIS.

VILLE
DE
FLEURUS

Fleurus, le 16 février 2004

Concerne : construction d'un immeuble à appartements (12)

Situation : rue des Dames à W-Baulet

[redacted] :

Architecte : Mr Jean-Paul MATHEN, rue Margot, 6 à 1435 CORBAIS

Délégué du S.R.I de FLEURUS : S/Lt Scarnière

Réfs : JPN/CD/

Dossier : WB/88

Objet : Complément d'informations

A. CONSTATATIONS

Les aménagements demandés dans le rapport de prévention du 11 septembre 2003 ont été réalisés.

B. AVIS DU SERVICE INCENDIE

Dévidoirs

En sous-sol, pour des raisons pratiques d'utilisation, les dévidoirs doivent être placés en dehors de la cage d'escaliers.

Eclairage de sécurité

Doit être renforcé en sous-sol (au moins 1 bloc en + dans les longs couloirs)

C. CONCLUSION

Après réalisation de ces aménagements, la sécurité au point de vue incendie et/ou panique sera satisfaisante.

L'Officier-chef de service ff,

S/Lt. SPECTOR M.

ADMINISTRATION COMMUNALE DE FLEURUS HAINAUT

Le Bourgmestre,

P. CALET