

Attestation de conformité citerne mazout aérienne classe 3.

Scaillet Carl & cie SNC

Rue Du Hussard, 7

5600 Philippeville

0477/521238 0478/522380

N° TVA : BE0874119359

- Client : Golden Patricia
- Adresse : Chaussée de Charleroi
40, 6850 Fleurus
- Tél. : 0434/78 33 08
- N° TVA : /
- Validité/plaquette : 3 ans / mois
 verte orange rouge

→ Numéro d'attestation : 9397

→ Date de contrôle : 03 / 03 / 2026

• Données du réservoir :

- Date de mise en service du réservoir : + 30 ans
- Re-contrôle : non oui → N° d'attestation : 3393 Date : 24 / 02 / 2026
- Situation du réservoir : em case → accessible inaccessible
- Nbre de réservoirs : 1
- Capacité du/des réservoir(s) : 6850 Litres.
- Capacité total du dépôt : 6850 Litres.
- Type de réservoir : métal polyéthylène autre :
- simple paroi double paroi → forme du réservoir : parallépipédique ovale
- n° réservoir : /
- épaisseur de(s) paroi(s) : 3 mm.
- Dimension : Long. : 350 cm Larg. : 300 cm H. : 195 cm
- cylindrique :
- Dimension : Long. : cm diamètre : cm
- autre :

• Données de contrôle :

- contrôle périodique vente bâtiment
- N° AgrW technicien : N° AgrW. TUS-013/A/01 (C). N° AgrW. TUS-013/A/02 (TH).
- Type de contrôle : visuel autre :
- Équipements du réservoir :
 - système anti-débordement : sifflet sonde aucun dk
 - système de détection de fuite : oui non
 - protection cathodique : oui non
 - jauge : mécanique à flotteur pneumatique à tube extérieur → avec vanne sans vanne

• Contrôle visuel du sol à l'endroit du stockage : béton dk

• type de raccordement : duplex face haute raccord bas → avec vanne sans vanne

• état des tôles : bon

• état des raccords et accessoires : bon remarque(s)

• Résultat du contrôle : Citerne étanche et conforme

Remarque(s)/schéma(s) :



Je déclare avoir effectué les contrôles qui sont prévus par la législation sur la pollution du sol
 Nom et signature du technicien. Nom et signature du client.

[Signature]