

Atlas Contrôle
Chaussée De La Hulpe 181 bte 1
1170 Bruxelles
Belgique

RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:

8.720

Date du contrôle:

28/03/2022

Lieu du contrôle:

16 place du 11 novembre 5060 Velaine sur
sambre

Agent-visiteur:

Toni Arnould

Type de contrôle:

Avant mise en service (Livre 1 6.4)

Date d'émission:

28/03/2022 23:15:34

Données générales

Adresse de l'installation	16 place du 11 novembre 5060 Velaine sur sambre
Type de locaux	Maison 16/6
Propriétaire, gestionnaire ou exploitant	Duarte
Adresse du propriétaire	16 place du 11 novembre 5060 Velaine sur sambre
Installateur	

Données du raccordement

GRD	Ores
Numéro de compteur	Pas de compteur
Code EAN	
Liaison compteur-tableau	EXVB 4X10
Tension de service	2 x 230 V
Protection générale	40 A 2P

Contrôles

Schémas/plans	Liaisons équipotentielles	Fondations	Installation électrique
OK	OK	avant 81	après 81
Description de l'installation	Voir annexe		
Nombre de tableaux	1		
Différentiel de tête	300mA - 40A - type A		
Test BP du DDR	OK		
ΔI_n	OK		
Contrôle de l'état	OK		
Matériel fixe	OK		
Protection contre les contacts directs	OK		
Protection contre les contacts indirects	OK		
Protection contre les surintensités	OK		
Prise de terre	Piquet		
Résistance de terre (Ω)	10		
Isolement ($M\Omega$)	> 50 MOhms		

Conclusions

CONCLUSION : CONFORME


Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessibles. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE (Arrêté royal du 8/09/2019 : C-2020/30795 + C- 2020/30794) concernant les installations électriques à basse et à très basse tension. Atlas Contrôle certifie que l'agent-visiteur a scellé le dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique et qu'il a visé le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années suivant le

+32 2 726 64 04 info@atlascontrole.be <http://www.atlascontrole.be> TVA: BE0732536476

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 bte 1
1170 Bruxelles
Belgique

contrôle.

Signature de l'agent-visiteur



Liste des remarques

Libellé

Référence