

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium

Rapport de visite: contrôle d'une installation photovoltaïque

Date du contrôle:	Agent-Visiteur:	Conclusion:
07/04/2023	Toni Arnould	Conforme
Lieu du contrôle:	Type de contrôle:	Testeur d'installation:
78 rue de liberchies Luttre 6238	Avant la mise en service (6.4)	TI-008/5283137
Numéro de rapport:		
6.891		

Données générales

Adresse de l'installation	78 rue de liberchies Luttre 6238
Propriétaire	Prestileo mike
Adresse du propriétaire	78 rue de liberchies Luttre 6238
Installateur	

Données de raccordement

GRD	Ores
Code EAN	541449060002449248
Protection générale	32 A
Tension de service	3X230 V
Numéro de compteur	5035505
Index jour	020283,6
Index nuit	042778,2
Protection différentielle	300mA - 40A

Installation Photovoltaïque

P_n module: W

Nombre de modules:

Onduleur(s)

Constructeur

Modèle

Puissance AC max (VA)

Hypontech hfs 3680D

Numéro de série onduleur 1: S3680A122700158

Contrôles et mesures

Résistance de terre	25 Ω
Isolement	>0,5MΩms

+32 2 726 64 04 info@atlascontrole.be http://www.atlascontrole.be TVA: BE0732536476

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium

Raccordement	OK
Contact direct et indirect	OK
Protection contre les surintensités	OK
Matériel fixe	OK
Equipotentielles	OK
Schémas	OK

Conclusions

CONCLUSION : CONFORME

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessible.
L'installation est conforme aux prescription du Livre 1 concernant les installations photovoltaïques domestiques.
Pour le directeur, l'inspecteur:



Annexes

