

**APRAGAZ**

a.s.b.l.

Votre organisme de Contrôle / Service Externe de Contrôles Techniques

Rapport SB090872

Type 7



## NUMEROS D'AGREMENTS:

- FLANDRES 2002/H064-2007/K043-MDB/2021/00001  
- BRUXELLES AGR 001  
- WALLONIE 99/002

RUE SUR LES FONDS 158A

5340 GESVES

**Rapport de l'examen d'un dépôt en réservoirs fixes non réfrigérés de gaz propane ou de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges (A.R. du. 21/10/1968 et ses modifications + prescriptions de l'Arrêté du Gouvernement Wallon dd 7 juillet 2005) dans la limite des responsabilités contractuelles du fournisseur de gaz.\***

|   |           |   |        |    |
|---|-----------|---|--------|----|
| C | 054072000 | R | 8AV556 | N4 |
|---|-----------|---|--------|----|

A LA DEMANDE DE ANTARGAZ NOUS AVONS PROCEDE LE 29/05/2024 AU CONTROLE DU DEPOT SIS :

RUE SUR LES FONDS 158A , 5340 GESVES

UTILISATEUR:

+32473551320

|                                  |                                    |                         |                                 |                             |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>RESERVOIR</b>                 | <b>CONSTRUCTEUR</b><br>SILVA MATOS | <b>NUMERO</b><br>8AV556 | <b>CAPACITE</b><br>2400         | <b>DATE-E</b><br>01/01/2018 |
|                                  | <b>N° CERTIFICAT</b><br>RINAVE     | <b>DELIVRE LE</b>       | <b>PAR</b><br>RINAVE (PORTUGAL) |                             |
| <b>SOUPAPE DE SECURITE</b>       | OMECA L5 1/4" NPT                  | 1                       | <b>DATE</b> 01-2018             | <b>ECHEANCE</b> 01-2028     |
|                                  |                                    |                         | <b>CLAPET ANTI-RETOUR</b> Oui   |                             |
| <b>ATTESTATION DE TUYAUTERIE</b> |                                    |                         |                                 |                             |
| <b>N° de l'habilitation</b>      | <b>INSTALLATEUR</b>                | <b>CODE POS</b>         | <b>COMMUNE</b>                  | <b>CERTIFICAT</b>           |
| <div>PAT</div>                   | Tondeur                            | 4347                    |                                 | 21/11/2018                  |
| <div>partie intérieure</div>     | THOMAS ET PIRON                    | 6852                    |                                 | 30/05/2018                  |
| <b>AUTORISATION</b>              | <b>CLASSE</b><br>0                 | <b>DATE</b>             | <b>EXPIRATION</b>               | <b>CAPACITE ADMISE</b><br>0 |
|                                  | <b>CAPACITE INSTALLEE</b>          |                         | 2400                            | 50 %                        |

|                   |       |                     |  |
|-------------------|-------|---------------------|--|
| <b>REMARQUES:</b> | 1a,44 | <b>INFRACTIONS:</b> |  |
|-------------------|-------|---------------------|--|

1a Veuillez nous envoyer une copie de l'autorisation d'exploitation délivrée par l'administration compétente.

44 Le couvercle de la chambre de visite est défectueux.

- Pour les installations réalisées ou modifiées après le 1/01/2007, l'attestation de tuyauterie doit être établie par un installateur habilité pour le gaz propane ou par un Service Externe de Contrôles Techniques.

- Limiteur de pression: Oui

UPSO / OPSO : N

Multimètre : F-I.140-019

Protection cathodique

circuit ouvert: -1375 mV

circuit fermé: -1536 mV

courant: +0.08 mA

liaison isolante: PE

**CONCLUSION**

Nous ne pouvons donner qu'un rapport provisoire. Le rapport de conformité pourra être délivré après examen des documents demandés.

\* limité aux parties visibles, extérieures du bâtiment.

RP 141/Rev.8-F Date : 29/05/2024

  
Au nom de l'asbl APRAGAZ, l'agent visiteur,

MAN