



Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	234/2019/3/21/2	Datum van bezoek: Date de visite:	21/03/2019
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	L Rue du Haut-Pré 22 - 4000 LIEGE		IK: CI:
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Tecteo	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	5619275 EAN-nr: N° EAN:
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue du Haut-Pré 22 - 4000 LIEGE		
Eigenaar: Propriétaire:	Rue du Haut-Pré 22 - 4000 LIEGE		
Installateur:	I - - - - -		BTW/TVA:
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270/HUIS1 (Contrôle de conformité de 1 maison)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:	RGIE	Art. hh: 86	-	Art. onderzoek: 270
Onderzoek: / Contrôle:	Woning/Maison			
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:		Max. beveiliging / Protection max.:	
2x230V	2 x 6 mm ² VOB		15	
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	15.6 Ohm	Isolatie / Isolement:	25 MOhm
		Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 2		
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:		Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 12 + 5 (TD1 et TD2 + Protection ligne TD:		
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstromenbanen / terminaux	TestΔIn
40A	300mA	A/s	;	OK
			17	OK
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:		OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK
			Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK
			Aansluitingen: Raccordements:	OK
			Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielle:	OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes: