



Bien Sûr.

Bureau Technique Verbrugghen asbl www.btvcontrol.be

- ☐ BTV Antwerpen
☐ BTV Brabant-Wallon
☐ BTV Bruxelles
☐ BTV Hainaut
☐ BTV Liège
☐ BTV Limburg
☒ BTV Namur / Luxembourg
☐ BTV Oost-Vlaanderen
☐ BTV Vlaams-Brabant
☐ BTV West-Vlaanderen
- Tél. 03 216 28 90
Tél. 081 65 84 59
Tél. 02 230 81 82
Tél. 064 33 64 55
Tél. 04 253 19 72
Tél. 011 42 18 34
Tél. 083 21 35 27
Tél. 09 252 45 45
Tél. 016 63 47 45
Tél. 056 70 54 05
- btv.antwerpen@btvcontrol.be
btv.brabantwallon@btvcontrol.be
btv.brussel@btvcontrol.be
btv.hainaut@btvcontrol.be
btv.liege@btvcontrol.be
btv.limburg@btvcontrol.be
btv.namur@btvcontrol.be
btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: 541443020700230870

Ref.: Compteur n° 50176302-208

Index: Hp: 013408, 6kWh Hc: 064169, 8kWh

V. ref.: N. Ref.: Rapport N° 365/141216/03

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION: Rue du carpet 26
5330 Maille

PROPRIETAIRE:

Adresse:

DEMANDEUR:

Adresse:

INSTALLATEUR: energie spirit

Adresse: Rue des belles St Martin 66E 5130 Balatré

VA ou CI: 0840550826

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 16/12/14 Type de contrôle: examen de conformité premier contrôle visite de contrôle suivant:

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 4.12.2012) (RGPT art. 262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur) Synergud

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: parricieux

Début travaux: Fondations avant: après 1.10.81 - Installation électrique avant: après 1.10.81 - 1.03 RGIE art. 86

Raccordement: Tension 3X380 V N Protection raccordement 21 A

Câble aliment, tableau. princ.: 4 X 16 mm² Inter.gén.: type 300mA40A

Type électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma: TT

Nombre de tableaux: 1+1; Nombre de circuits term.: 1; RA: 29 Ohm; RI tot: P1 MOhm

Facteurs d'influences externes:

DESCRIPTION: parricieux 18 x 255x
onduleux: 15NA SB4000TL21 n° 2130332560

Voir schéma en Annexe.

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES

- pas de Mesure d'isolement
- les caractéristiques des parricieux et de l'onduleux n'ont pas permis de contrôler
- essai du Délai de choc électrique

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le:

le responsable du distributeur

nom:

signature:

- CONCLUSION** ☒ 1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 16/12/14 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
- ☐ 2. L'installation n'est pas conforme
- ☐ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: .

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.

L'agent visiteur: 365 Vich Vich
(N°, nom, signature)


pour Le Directeur,




* VERSLAG - RAPPORT *



Panneaux: REC
Type: 255PE Black Frame



Onduleur SMA
SB4000TL-21



Propriétaire
Rue de crupet, 26
B-5330 Maillen

Installateur
Energy Spirit
Rue des écoles, 66E
5190 BALATRE

Signature
BTV
Thomas Vande Vonder / 365

