



Contrôle de citernes d'hydrocarbures
Controle van stookolie tanks

Mise en conformité
Conformiteitsattest

Tél. 0800-85 800 ■ Fax 069 66 29 37
Rue Beyaert, 75 ■ B-7500 Tournai
www.certitank.be ■ info@certitank.be

Société/M. LEROY
RUE DU COMMERCE, 15
5340 FAULX-LES-TOMBES
TVA :

Inspecteur : Sztukowski Patrice
N° Agrément : Agrw.TUS-003/A/06
Date : 14/12/2018

Réglementation :

- Région Wallonne : Arrêté du Gouvernement Wallon du 17 juillet 2003 modifié le 24 juillet 2008
- Région de Bruxelles-Capitale : Arrêté Royal du 13 MARS 1998 relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles

Description de l'installation :

Capacité 3750 Litres	Année d'installation : 1965	Produit : MAZOUT
Forme : PARALLELEPIPEDIQUE	Situation : CAVE	Permis d'exploitation:514686-744000
Type de paroi : SIMPLE	Matière : METALLIQUE	Nom/N°:

Travail :

Contrôle périodique: vérification visuelle de la citerne et de ses tuyauteries

Résultat : Pas de traces de corrosion externe visibles.

Contrôles complémentaires :

Contrôle des documents précédents :	PRESENTS
Contrôle du système anti-débordement :	SIFFLET
Contrôle général de l'état de l'installation :	CONFORME
Contrôle de présence d'eau et de boue (cm) :	Nv cm
Contrôle du système de détection de fuites :	AUCUN
Contrôle du niveau de mazout dans le réservoir :	30 cm
Pollution autour de la citerne et dans la chambre de visite :	PAS VISIBLE

Remarques et modifications à apporter :

Conclusion :

Le réservoir est étanche et peut rester en service.

Une prochaine visite doit avoir lieu dans les 3 ans et avant le 14/12/2021

Une plaquette signalétique de couleur verte a été posée sur la tuyauterie de remplissage.

L'inspecteur,

Le client,

Facture

CLIENT TICKET
CERTITANK SPRL
TOURNAI
Terminal: 01545600 Merchant: 01545600
Period: 0361 Transaction: 00000805
Bancontact
(40000001761010)
Card: xxxxxxxxxxxxxxx0006
(Card sequence: Nr)
PAIEMENT
Date: 14/12/2018 14.14
Auth. code: 94DC72
REF 28755
WORLDLINE
Total: 96,80 EUR
Lecture CODE OK Face-

NK
SPRL

carbures
anks

66 29 37
Tournai
ritank.be

Société/M. LEROY

RUE DU COMMERCE, 15
5340 FAULX-LES-TOMBES
Belgique

N° de facture	N° de TVA Client	Date :
FA028755	BE	14/12/2018

Page : 1/1

Montant total HTVA	80,00 €
Montant total T.V.A	16,80 €
Montant total TVAC	96,80 €

Mode de paiement : **Bancontact**
Echéance :
Communication à rappeler lors de votre paiement : Facture n° FA028755

Art.	Désignation	Qté	P.U.	Tot HTVA	% TVA
800	Inspection visuelle de citerne à mazout accessible selon les normes en vigueur. Citerne de capacité inférieure à 9.999 litres. REMARQUE : Dans le cadre d'accords de partenariat entre Certitank et les différents distributeurs de mazout, le rapport de visite pourrait être consultable par le distributeur que vous nous avez renseigné comme le vôtre. Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le faire savoir par mail (info@certitank.be) ou par courrier ordinaire envoyer à notre siège social.	1,00	80,00	80,00	21