

- ☐ BTV Antwerpen
- ☐ BTV Brabant-Wallon
- ☐ BTV Bruxelles
- ☐ BTV Hainaut
- ☐ BTV Liège
- ☐ BTV Limburg
- ☐ BTV Namur / Luxembourg
- ☐ BTV Oost-Vlaanderen
- ☐ BTV Vlaams-Brabant
- ☐ BTV West-Vlaanderen

Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
 Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
 Tél. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
 Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
 Tél. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
 Tél. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
 Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
 Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
 Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
 Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

V. ref.: _____ N. Ref.: _____ Rapport N°.: 256/150302/03

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION**

ADRESSE DE L'INSTALLATION: 5340 GEDUFS
RUE SAINTE-CECILE, 11

PROPRIETAIRE: _____

Adresse: _____

DEMANDEUR: _____

Adresse: _____

INSTALLATEUR: _____

Adresse: _____

TVA ou CI: _____

EAN: _____
 Ref.: _____
 Index: _____

Compteur n°: ✓

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 02/03/2015
 (RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.4.12.2012) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)
 Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle - visite de contrôle suivant:

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: habitation

Début travaux: Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - I.T.83 RGIE art. 86

Raccordement: Tension 5X400V+TN

Ca d'aliment, tableau, princ.: 4 x 10 mm²

Protection raccordement 20 A

Inter.gén.: type diff 40A 500m

Type électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma: TT

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 7; RA: 0 Ohm; RI tot 50 MOhm

Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION: voir plan en annexe

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES:

Négl

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le: _____
 le responsable du distributeur
 nom: _____
 signature: _____

- CONCLUSION** ☒ 1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 02/03/2015 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
- ☐ 2. L'installation n'est **pas conforme**
- ☐ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est **pas conforme**. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: _____

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.

L'agent visiteur,
(N°, nom, signature)

BTV 256
NUNGAU



pour Le Directeur,