



VINÇOTTE CERTIGO vzw

Erkend Controleorganisme

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW: BE 0821.076.888 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 19 0016 0117 0512 • BIC: GEBABEBB

- ☒ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be

Verslag nr.:



CN 056432

Resi code: 1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, voornaam: <u>Hansbeek</u>	Naam, voornaam:
Ident. Kaart nr.:	Adres: <u>Boornsteat 229</u>
BTW nr.: <u>BE 884525380</u>	Post nr. + Stad: <u>2845 Miel</u>
	Tel.:

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

O

☒ Art 270	☐ ingebruikname	☒ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ ① Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ ② Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle		☐ Art 88	☐ Art	☐ ③ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276	☐ verzwarend	☐ Art 276bis	☐ verkoop van een wooneenheid	☐ Art ...	☐ Art	☐ ④ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	EAN	☐ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.:		
	meterstand dag:		
	nacht:		
	Bescherming aansluiting (A): ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100		
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V	Type aardelektrode:	
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	☐ aardingslus	☒ pen / baar
	Voedingsleiding hoofdbord: <u>4</u> X <u>no</u> mm ² - Type: <u>XVB</u>	☐	
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting: <u>40</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden: <u>1+1</u>	Aantal eindstroombanen: <u>21</u>
☒ zie bijlage(n)			

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: <u>6</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau: <u>20,5</u> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		
Differentieelstroominrichting: ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie		Visum DNB of aangestelde:
☒ Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie		
☒ Nihil		
Opmerkingen		
☒ Nihil		

Besluit(en):

- ☒ De nieuwe installatie voldoet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldoet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

08.05.2019

☐ door hetzelfde erkend organisme (*).

Agent bezpaker:

Naam: Herman Agent nr. 5028 Datum 08/05/2019Bijlage(n): ☒ Situatieschema(s): 5 ☒ Eéndraadsschema(s): 3 ☐

Voor de directeur generaal: Handtekening

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten, zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

V droogkast

- A slaapkamers
- B living
- C
- D traphal
- E pariefon
- F biuro
- G onder verdelbord
- H CV
- I ~~eiland~~-terras
- J badkamer
- K airco
- L ijskast
- M vatwaser
- N migro
- O kofie aparat
- P kookplaat
- Q **GADAGE**
- R
- S
- T wasmachin
- U oven

Plaats van de elektrische installatie
Paul de Weerd
Boomsestraat 229
2748 Niel


Installateur
Marco Bouw B.V.B.A.
Meereigen 12
2170 Merksem
GSM: 0485 47 36 42
e-mail: marco.bouw.bvba@hotmail.com
BTW BE 0884.525.380

p. 8/8
Lijst Kringen

2 x 230V ~ 50Hz



Matthias Herremans



Plaats van de elektrische installatie

Paul de Weerd
Boomsestraat 229
2748 Niel


Installateur

Marco Bouw B.V.B.A.
Meereigen 12
2170 Merksem
GSM: 0485 47 36 42
e-mail: marco.bouw.bvba@hotmail.com
BTW BE 0884.525.380

p. 1/8
Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

VINCOTTE-GEZINSGO VAA
Matthias Herremans
VINCOTTE 5029
0870411015




Plaats van de elektrische installatie
Paul de Weert
Boomsestraat 229
2748 Niel

Installateur
Marco Bouw B.V.B.A.
Meereigen 12
2170 Merksem
GSM: 0485 47 36 42
e-mail: marco.bouw.bvba@hotmail.com
BTW BE 0884.525.380

p. 3/8
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz






Plaats van de elektrische installatie
 Paul de Weerd
 Boomsestraat 229
 2748 Niel

Installateur
 Marco Bouw B.V.B.A.
 Meereigen 12
 2170 Merksem
 GSM: 0485 47 36 42
 e-mail: marco.bouw.bvba@hotmail.com
 BTW BE 0884.525.380

p. 4/8
Situatieschema
 2 x 230V ~ 50Hz

VINCOTTE CERTIGO vzw
 Vincotte 5029
 Matthias Herremans
 0812111111



Plaats van de elektrische installatie

Paul de Weerd
Boomsestraat 229
2748 Niel

Installateur


Marco Bouw B.V.B.A.
Meereigen 12
2170 Merksem
GSM: 0485 47 36 42
e-mail: marco.bouw.bvba@hotmail.com
BTW BE 0884.525.380

p. 5/8

Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz





Plaats van de elektrische installatie

Paul de Weert
Boomsestraat 229
2748 Niel


Installateur

Marco Bouw B.V.B.A.
Meereigen 12
2170 Merksem
GSM: 0485 47 36 42
e-mail: marco.bouw.bvba@hotmail.com
BTW BE 0884.525.380

p. 6/8
Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

VINÇOTTE CERTIGO vzw
Martines Herremans
VINÇOTTE 5029
0810411013



Plaats van de elektrische installatie
Paul de Weert
Boomsestraat 229
2748 Niel

Installateur
Marco Bouw B.V.B.A.
Meereigen 12
2170 Merksem
GSM: 0485 47 36 42
e-mail: marco.bouw.bvba@hotmail.com
BTW BE 0884.525.380

p. 7/8
Situatieschema
2 x 230V ~ 50Hz

