vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel
Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : P.S.G.1.6.0.3.1.9./.0.0.1/N.L.1.a.a.

BELAC 040-INSP N 114074

Resi code: A

- (●) Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11
- ( ) Brabant tel.: 02 674 57 11
- ( ) Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
- ( ) Wallonië tel.: 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :	Installatie :	Eigenaar of beheerder :
Naam,voornaam : Nagels	Naam, voornaam : Nagels Rita	
Ident. Kaart nr. :	Adres : Ingangstraat 1 n.t.b.	
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad : 2850 Boom	
	Tel. : /	/

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ( )

(●) Art 270	(●) ingebruikname	( ) wijziging	( ) uitbreiding	(●) Art 86	( ) Art 271 bis	(●) Wooneenheid
	( ) mobiel	( ) tijdelijk		( ) Art 87	( ) Art 278	② Huishoudelijke werkeenheid
( ) Art 271	( ) periodiek	( ) controle	( )	( ) Art 88	( ) Art	③ Gemeenschappelijke delen
( ) Art 276 : verzwaring		( ) Art 276bis : verkoop van een wooneenheid		( ) Art ...	( ) Art	④ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN	(●) EAN niet meegedeeld	( ) kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: ..... meterstand dag : ..... nacht :	( ) kWh excl. nacht meter :	
	Bescherming aansluiting (A) : ○20 ○25 ○32 (●)40 ○50 ○63 ○80 ○100 ○.....	nr. : ..... meterstand :	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U_N : (●) 230 V ○ 3x230 V ○ 3N400 V ○.....	Type aardelektrode :	
	Maximale nominale stroom (A) : ○20 ○25 ○32 (●)40 ○50 ○63 ○80 ○100 ○.....	○ aardingslus ○ pen / baar	
	Voedingsleiding hoofdbord : ...4... X ...4... mm² - Type : ...V.V.B...	(●) Geen gegevens	
Beschrijving installatie (●) zie bijlage(n)	Algemene differentieelstroominrichting : ...30.. A / ...300. mA Aantal borden : ...1... Aantal eindstroombanen :		
	zie schema Ri plaatsje		

Metingen - testen - controles - verzegeling :

(●) Rechtstreekse aanraking	(●) Onrechtstreekse aanraking	(●) Montage	( ) Toestellen	(●) Materieel	( ) I>/doorsnede	(●) Schema's
(●) Aardingsweerstand : ...2,18.. Ω	(●) Algemeen isolatieniveau : ...>1..... MΩ		( ) Controle foutlus	(●) Aardingscontinuïteit		(●) Test diff.
Differentieelstroominrichting : ( ) was verzegeld	(●) werd verzegeld	( ) werd niet verzegeld	( ) kan niet verzegeld worden			

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie (●) Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie (●) Nihil	
Opmerkingen ( ) Nihil	Betreft keuring rechts appartement boven schoolgebouw

Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :

(●) De nieuwe installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.
( ) De bestaande installatie voldoet **voldoet niet** aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór ...13/05/2041...(*)
( ) door hetzelfde erkend organisme.

Voor de directeur generaal : Handtekening

Agent bezoeker :

Naam : Van Tricht Stijn Agent nr. : 5405 Datum : 13 / 05 / 2026

Bijlage(n) : (●) Situatieschema('s) : ...3.. (●) Eéndraadsschema('s) : ...1... ( ) .....

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- ( ) Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- ( ) Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

15 001 0 2 22

A = 32A kookvuur

B = 20A kookeiland L stopcontacten

C = 20A oven

D = 20A aanrechtstopcontacten + licht bovenkasten

E = 20A microgolfoven

F = 20A zitruimte stopcontacten

G = 20A frigo + dampkap

H = 20A kookeiland R stopcontacten

I = 20A keuken stopcontacten + hall 1x

J = 20A Licht via impuls + transfo wc1-1x hall 3x
berging 1x zitruimte 6x buiten 1x keuken 7x

K = 20A dressing + slaapkamer1 stopcontacten + licht

L = 20A zolder stopcontacten

M = 20A onder trap

differentieel 2p 40A 30MA

N = 20A vaatwas

O = 20A Licht zolder + wasplaats + stopcontacten L + wc2

P = 20A droogkast

Q = 20A wasmachine

R = 20A licht badkamer + stopcontacten + wasplaats R
Licht via impuls

* Alles in 2,5 mm² zekeringen 20A

* Differentieel hoofd 4p 40A 300 MA

AIB-VINCOTTE
STEFAN VAN THIELEN
AV4415 DATUM: 17/05/2022

---

installateur: Jef de Paepe Tuyaertsstr. 11 - 2845 Niel
eigenaar : Rita Nagels Kerkhofstr. 478 - 2850 Boom


installateur:

Jef de Paepe
Tuyaertsstr. 11
2845 Niel


eigenaar:

Rita Nagels
Kerkhofstr. 478
2850 Boom

AIB-VINÇOTTE
STEFAN VAN THIELEN
AV4415 DATUM: 13/10/21



1e verdiep



installateur:

Jef de Paepe
Tuyaertsstr. 11
2845 Niel


eigenaar:

Rita Nagels
Kerkhofstr. 478
2850 Boom

AIB-VINÇOTTE
STEFAN VAN THIELEN
AV4415
DATUM: 13/07/2016

AIB-VINCOTTE
STEFAN VAN THIELEN
AV4415 DATUM: 15/07/16

2e verdiep



installateur:

Jef de Paepe

Tuyaertsstr. 11

2845 Niel


eigenaar:

Rita Nagels

Kerkhofstr. 478

2850 Boom

zolder



AIB-VINCOTTE
STEFAN VAN THIELEN
AV4415
DATUM: 13/07/2016

installateur:

Jef de Paepe

Tuyaertsstr. 11

2845 Niel

eigenaar:

Rita Nagels

Kerkhofstr 478

2850 Boom