

Rapport de l'examen d'une installation intérieure au gaz

📍 Lieu du contrôle: RUE DU ROTON 154, 6000 CHARLEROI, Belgique

Boîte: Maison

📌 Type de contrôle: Test d'étanchéité

📅 Date du contrôle:
10/12/2025

🕒 Prochaine visite avant le:
Non applicable

👤 Agent-visiteur:
Youssef Mamoun

CONCLUSION : CONFORME

Identification des tiers

Donneur d'ordre	
Nom	Impair Solution SRL
Adresse	SQUARE MARIE-LOUISE 4, 1000 BRUXELLES, Belgique
Propriétaire, exploitant ou gestionnaire	
Nom	
Adresse	RUE DU ROTON 154, 6000 CHARLEROI, Belgique
Installateur	
Nom	Non communiqué
TVA	

Identification de l'installation au gaz

Adresse	RUE DU ROTON 154, 6000 CHARLEROI, Belgique
Boite	Maison
Code EAN	
Type de gaz	Gaz naturel
Pression de service	20 mbar
GRD	Ores
Etat du compteur	Ouvert
Numéro de compteur	30130261
Index	0,0

Atlas contrôle ASBL

Organisme de contrôle agréé

Siège d'exploitation: Luchthavenlaan 25A/6 1800 Vilvoorde

Tel: +32 2 226 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be



**Atlas
Contrôle .**

RAPPORT GAZ
Rapport N° 26.262 V1 - Original



TVA BE0732536476 | RPM Bruxelles

Base(s) Règlementaires



Description de l'installation

Canalisations

Type	Longueur (m)
Cuivre	6

Appareil(s) au gaz

Fabricant	Modèle	P(n) kW	Catégorie	Type
Vaillant	VC 25CS/1-5 (P-BE)	25	I2e(s)b	

Examens

Concerne	Chauffage
Type de contrôle	Test d'étanchéité
Contrôle visuel des parties visibles	OK
Essai d'étanchéité	OK
Test avec	Compteur
Numéro de série	TE512-005/84412288
Gaz d'essai	Gaz combustible
Pression d'essai	Pression de service

Remarques

Néant

Infractions

Néant

Conclusion

Suite à l'examen, l'installation est déclarée **conforme**.

L'installation est étanche



Annexes