



**AIB-VINÇOTTE BELGIUM association sans but lucratif**  
 Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerlaan 35 • 1800 Vilvoorde  
 tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com  
 Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels  
 Numéro d'entreprise: BE 0402.726.875  
 Safety, quality and environmental services

AV Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11  AV Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11 Code PC Rés.   
 AV Brabant : Tél.: 02 674 57 11  AV Wallonie : Tél.: 081 432 611

Personnes responsables de l'exécution du travail:

Nom, Prénom: M. B.P RAPPORT n°: 20096414926en  
 N° de TVA: \_\_\_\_\_ Membre n°: \_\_\_\_\_  
 ou n° de la carte d'identité: \_\_\_\_\_ Installation: Nom: DC Indust Mer  
 Distributeur: Electrabel Adresse: Rue du Stoumpica  
Grez Doiceau  
 Date de visite: 28/6/06  
 Compteur: n°: \_\_\_\_\_ index: A place Propriétaire ou Mandataire: Tél.: \_\_\_\_\_  
 Type de comptage:  jour -  bihoraire  nuit - Adresse: \_\_\_\_\_  
 Demandeur: M. B.P

Type de visite:  270  271  276 RGIE Nature de l'installation:  Nouvelle  Extension  Modifi.  Existante  Temporaire  
 Contrôle sur base des prescriptions du:  RGIE: art.  86  87  88  95  RGPT

Installation conçue pour la tension de 230/0 V, AC, Protection branchement: \_\_\_\_\_ A Type: A place max 50A  
 Description du branchement: Sauterelle Type câble: A place Section: \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mm<sup>2</sup>  
 Alimentation tableau principal: 4 x 16 mm<sup>2</sup> Nbre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 11  
 Type de prise de terre: bande Résistance de dispersion: 3,6 Ohms Isolement général: +50 M Ohms

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION**

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

<u>B 201</u>	<u>Equipotentielles en attente</u>	

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Le différentiel général ~~est~~ a été plombé  
 L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 28/6/2034 ainsi qu'avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telles que l'ajout d'un circuit.  
 Conclusion:  
 LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE EST ~~NECESSAIRE~~ - CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.  
 L'INSTALLATION ~~NE PEUT ETRE~~ PEUT ETRE ~~MISE~~ - MISE SOUS TENSION

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)**

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le \_\_\_\_\_  
 Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Annexes: Schémas  
 VISA DU DISTRIBUTEUR: \_\_\_\_\_  
 Pour le Directeur général  
 Nom, N° Agent, Signature 0964 F. P. ...