

Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 8/9/2019) - Direction générale de l'énergie

📍 **Lieu du contrôle:** PARC DES SAULES 9 Bte 12, 1300 WAVRE

📄 **Type de contrôle:** Contrôle Périodique (6.5)

📅 **Date du contrôle:**
23/06/2026

📅 **Prochaine visite avant le:**
23/06/2051

👤 **Agent-visiteur:**
Kamal Ben Moussa

CONCLUSION : CONFORME

Identification des tiers

Donneur d'ordre	
Nom	M&G concept SPRL
Adresse	Avenue Kersbeek 308, 1180 Bruxelles, Belgique
Propriétaire, Exploitant ou Gestionnaire	
Nom	Propriétaire / parc des saules 9/12 wavre
Adresse	PARC DES SAULES 9 Bte 12, 1300 WAVRE
Installateur	
Nom	M&G concept SPRL
TVA	BE0648698386

Identification de l'installation électrique

Adresse	PARC DES SAULES 9 Bte 12, 1300 WAVRE
Numéro de Compteur	51 951 108
Gestionnaire de Réseau de Distribution (GRD)	Réseau d'Energies de Wavre (REW)
Type de Bâtiment	Appartement
Code EAN	541455700000086205

Atlas contrôle ASBL

Organisme de contrôle agréé

Siège d'exploitation: Boulevard Lambermont 127 1030 Schaerbeek

Tel: +32 2 726 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

TVA BE0732536476 | RPM Bruxelles

Base(s) Règlementaires



RGIE. Règlement général des installations électriques

Type de Contrôle	Contrôle Périodique (6.5)
Mise en oeuvre de l'installation	Après le 01/06/2023 Avant le 01/06/2023 et après le 01/06/2020 Avant le 01/06/2020 et après le 01/10/1981
Fondations	Avant 81

Description de l'installation électrique et du raccordement

Liaison Compteur-Tableau	VOB 4X6
Tension de Service	3 x 400 V + N
Protection Générale	20 4P
Protection Maximale	40 4P
Nombre de Tableaux	2
Prise de Terre	Piquet de Terre
Résistance de Dispersion	1.68 Ω
Isolement	3.87 M Ω
Description de l'Installation	Voir schémas

Contrôles et essai

Équipement de test: FLK-TI-017 / 5786042

Schémas/Plans	OK
Liaisons Equipotentielles	OK
Test BP du DDR (ΔI_n)	OK
Courant Différentiel Nominal du DDR (ΔI_n)	OK
Contrôle de l'État	OK
Raccordements	OK
Matériel Fixe	OK
Protection Contre les Contacts Directs	OK
Protection Contre les Contacts Indirects	OK
Protection Contre les Surintensités	OK

Schémas, plans et documents de l'installation

Schémas/Plans	OK
---------------	----

Infractions

Néant

Remarques

Conclusion du contrôle

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse et très basse tension.

Si d'application, Atlas Contrôle certifie que l'agent-visiteur a scellé le dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique.

Si d'application, les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années suivant le contrôle.

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessibles.

L'agent Visiteur

Kamal Ben Moussa



02/726.64.04
www.atlascontrôle.be
TVA : BE 0732.636.476
663-INSP



Devoirs du propriétaire, gestionnaire ou locataire de l'installation

L'obligation de conserver le rapport de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique.

L'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique.

L'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.

Annexes