BELAC N°234-INSP

ELECTROTEST
Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et Formations

HOOFDKANTOOR / SIEGE SOCIAL
Electro-Test VZW/ASBL Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek
T +32 (0)2 751 98 39 F +32 (0)2 751 52 09
E info@electro-test.be W www.electro-test.be

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: **N° de rapport:**	125/2018/6/25/35		**Datum van bezoek:** **Date de visite:**	25/06/2018	
Opdrachtgever: **Donneur d'ordre:**	GENETELLI Eric La Petite Campagne(NSV) 11 - 1457 WALHAIN BTW BE 0655.448.893			**IK:** **CI:**	
Distributienetbeheerder: **Gestionnaire de réseau:**	Ores	**Nr teller:** **N° compteur:** **Nr teller nachttarief:** **N° compteur tarif de nuit:**	32418073	**EAN-nr:** **N° EAN:**	
Plaats van het onderzoek: **Lieu du contrôle:**	Rue Inchebroux 21-1 - 1325 CHAUMONT-GISTOUX				
Eigenaar: **Propriétaire:**	BOGGIANO E. Rue Inchebroux 21-1 - 1325 CHAUMONT-GISTOUX				
Installateur:	INST. EXISTANTE			**BTW/TVA:**	
Gebruikte interne procedure: **Procédure interne utilisée:**	F-ELS271/RIJW1 (Contrôle périodique de 1 maison 2 façcades)				

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE **Art. hh: 86** - **Art. onderzoek: 271**

Onderzoek: / Contrôle: Woning/Maison

TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	**Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:**	**Max. beveiliging / Protection max.:**
2x230V	2 x 10 mm² VOB	63A

Aardelektrode / Electrode de terre: Pen/Piquets 19 **Ohm** **Isolatie / Isolement:** 44 **MOhm** **Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux:** 1

Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels: **Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 15**

In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstromenbanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn	AREI/RGIE
63A	300mA	A/s	GENERAL	OK	OK	271 - 271bis
63A	30mA	A/s	6 CIR.	OK	OK	271 - 271bis

Visueel nazicht Algemeen / Contrôle visuel général: OK **Rechtstreekse aanraking: / Contact direct:** OK **Onrechtstreekse aanraking: / Contact indirect:** OK **Aansluitingen: / Raccordements:** OK **Equipotentiale verbindingen: / Liaisons équipotentielles:** OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

Scanné avec CamScanner