



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Rapport d'inspection d'une installation intérieure en gaz naturel

Date inspection: 09/05/2025 Inspecteur: Michaël Polys Mentor:
Date rapport: 24/06/2025 Étiquette d'identification: Référence client:

Ce rapport remplace le rapport avec le numéro de rapport 1913482

Adresse de l'installation		Propriétaire	
Rue	du Ruisseau	Nom	Sophie Pasquale
Numéro	2	Rue	du Ruisseau
Boîte	11	Numéro	2
Postcode	4000	Boîte	11
Commune	LIÈGE	Postcode	4000
Pays	Belgique	Commune	LIÈGE
		Pays	Belgique
Client		Installateur	
Nom de contact	SkillRenov SRL	Nom	SkillRenov SRL
Téléphone	0495/700594	N° TVA	BE 0801 218 416
Numéro Gsm (SMS)		Numéro de téléphone	+32 495 70 05 94
		E-mail	skillrenov@gmail.com

TYPE

- 1ère mise en service
 Modification
 Contrôle périodique


PARTIE CONTRÔLÉE

- NBN D51-003
 NBN D51-004
 NBN/DTD B61-002

1. DONNÉES

Le compteur n'a pas encore été placé

Gestionnaire réseau de distribution:	Resa	EAN:	<input checked="" type="checkbox"/> Non communiqué
N° compteur:	12519738	Index:	07559.137 m3



G:	4	Qmax:	6 m3/h
Pmax:	0,1 Bar	Type de gaz:	Gaz naturel G20
Pression au compteur ou au réservoir:	20 mbar		
Endroit d'installation:	hall d'entrée		



2. INSTALLATION

Numéro d'attestation de conformité numérique ElgaCert

S.O.

Art. 48 numéro(s)

S.O.

3. ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ

Exécuté avec:	<input checked="" type="checkbox"/> Pression	20 mbar
	<input checked="" type="checkbox"/> N° compteur	Marque: Itron Pression + temps d'essai d'étanchéité <input type="checkbox"/> 0,0000m3 (10 min) <input checked="" type="checkbox"/> 0,000m3 (10 min)

- 0,00m3 (100 min)
- 0,0 m3 (utiliser autre compteur ou débitmètre)

Débitmètre
 Marque:
 Type:
 Précision:

Produit moussant

Débit de fuite aperçu:

- Nouvelle installation
- Installation existante
- Pas de fuite: OK
- Fuite constatée: POK
- Pas de fuite: OK
- Fuite constatée: POK

4. APPAREILS RACCORDÉS

Appareils raccordés

1	Marque:	Vaillant
	Type:	Type C 13
	Catégorie:	I2E(s)
	Pn en kW:	28
	N° série:	100009861N0
	Année de construction:	2020
	Endroit d'installation:	cuisine






Sortie de cheminée: Visible



2	Marque:	Valberg
	Type:	Type A
	Catégorie:	II2E+3+
	Pn en kW:	9,8
	N° série:	—
	Année de construction:	2024
	Endroit d'installation:	Cuisine





5. INFRACTIONS, REMARQUES ET NOTES


Néant

6. CONCLUSION

- L'installation alimentée au gaz est conforme aux prescriptions ci-dessus.

Publication du rapport d'inspection

L'inspecteur Michaël Polys


Polys Michaël



