

BTV BRUXELLES
Chaussée de Ruisbroek 75
1190 Bruxelles
Tél. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTV ANVERS
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

Bureau régional :
0494/524302

V. ref.: _____
N. ref.: _____

04/11/10
RAPPORT N°: _____

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION : *1 Rue Solu
5190 Guppes 515.1*
PROPRIETAIRE : *Loison*
Adresse : _____
DEMANDEUR : *CEIA SRL*
Adresse : *17 rue de la Clousiere*
INSTALLATEUR : *6774 W. Boule*
Adresse : _____
TVA ou CI : *446 856 927*

EAN : _____
Ref.: _____
Index : _____
Compteur n° *place*

Date du contrôle : *10/12/12* Type de contrôle : examen de conformité - visite de contrôle suivant : _____
(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.2.6.2008) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)
Type d'installation : *Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - vente d'habitation* ; Type locaux : *Maison*
Début travaux : *Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art.86*
Raccordement : Tension *3x230* Protection raccordement *40*
Câble aliment, tableau. princ. : *4* x *10* mm² Inter.gén. : type *40A 0,3A*
Type électrode de terre : *bouclé - barres - piquets - conducteur horizontal* Schéma : *TT*
Nombre de tableaux : *1* ; Nombre de circuits term.: *13* ; RA : *24* Ohm; RI tot *5* MOhm

Facteurs d'influences externes : _____
DESCRIPTION : *40A 0,3A - Tout -*
40A 0,03A - I -> 0 -
voir schémas ci-joint

CONTROLES effectués : voir verso
INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES : *Neant*

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

CONCLUSION : 1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le *10/12/12* (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
2. L'installation n'est pas conforme.
3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le :

L'AGENT VISITEUR : *[Signature]* Le directeur,