

## Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

### CONFORM

Datum keuring: 21/11/2017      Inspecteur: Alexander Bal      Mentor: -      Installateur: E3-Comfort  
Datum verslag: 21/11/2017      B.T.W. nr.: -      IK. nr.: -  
Merk en type meettoestel: Fluke      Serie Nr.: 2318013  
1653B

#### Plaats van het onderzoek:

Straatnaam      Diestsevest  
Huisnummer      33 bus 0502  
Postcode      3000  
Gemeente      Leuven  
Type      woning

#### Eigenaar:

Naam      Vermunicht  
Straatnaam      Diestsevest  
Huisnummer      33 bus 0502  
Postcode      3000  
Gemeente      Leuven

EAN : 54

Teller Nr.: : 2358717

**Aard onderzoek:** Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 271, 271bis en 86.

Netbeheerder: EANDIS      Spanning: 1~230V      Meter / bord verbinding: 6 mm<sup>2</sup>      Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1      Aantal kringen: 7      Isolatie: 15.9 M $\Omega$

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders pen weerstand: 13.8  $\Omega$

#### DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

| $I\Delta$ (mA) | In (A) | In - andere (A) | I <sub>st</sub>  | Type | Beveiligde kringen | Test | x 2,5 |
|----------------|--------|-----------------|------------------|------|--------------------|------|-------|
| 300            | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 7                  | OK   | OK    |
| 30             | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 3                  | OK   | OK    |

#### BESCHRIJVING INSTALLATIE

| Aantal kringen | Curve | Bescherming IN (A) | (andere) | P | Sectie (mm <sup>2</sup> ) |
|----------------|-------|--------------------|----------|---|---------------------------|
| zie schema's   | -     | -                  | -        | - | -                         |

|                                    |                                                               |                                                                               |                                                               |                                                                 |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Visueel nazicht (algemeen)</b>  | <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK | <b>Directe aanraking</b>                                                      | <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK | <b>Indirecte aanraking</b>                                      | <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK |
| <b>Aansluitingen</b>               | <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK | <b>Correcte schema's</b>                                                      | <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK | <b>schema in bijlage door Aceg vzw</b> <input type="checkbox"/> |                                                               |
| <b>Equipotentiale verbindingen</b> | <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK | <input type="radio"/> niet van toepassing <input type="radio"/> in afwachting |                                                               |                                                                 |                                                               |
| <b>Continuïteit</b>                | <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK | <b>Verlichting / toestellen</b>                                               | <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK | <input type="radio"/> NVT                                       |                                                               |

#### OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Geen inbreuken vastgesteld.

#### BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 21/11/2042
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 3



**VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG**

De inspecteur Alexander Bal

**Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI**

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

**Kwaliteit**

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be

02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481

**Stappenplan voor een installatie die conform is:**

| Stap 1                                                                         | Stap 2                                                                          | Stap 3                                                     | Stap 4                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's | Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren | De volgende periodieke keuring is voorzien voor 21/11/2042 | ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen. |



