vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl
Siège d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

VINÇOTTE

Safety, quality and environmental services

Rapport n°: P03438 0840/2/VL

F 084627

☐ Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11 ☐ Oost & West Vlaanderen . Tél. 09 244 77 11
☒ Brabant : Tél.: 02 674 57 11 ☐ Wallonie . Tél . 081 432 611

Rési. Code: 1.

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Membre n°:	Demandeur: EDV

Responsable des travaux:	Installation:	Propriétaire/gestionnaire:
Nom, Prénom EDV N° carte d'identité N° TVA BE 618 320 871	Nom, Prénom: Appart 3 Adresse Rue du Corroy CP + Commune: 1325 Chaumont-Gistoux Tél: . . / . . . . . /	Holmaco.

Bases de l'examen: ☒ Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE) ○ RGPT ○

☒ Art 270	☒ mise en usage ○ modification ○ extension ○ mobile ○ temporaire		☒ Art 86	○ Art 271bis	☒ Unité d'habitation
			○ Art 87	○ Art 278	② Unité de travail domestique
○ Art 271	○ periodique ○ contrôle ○		○ Art 88	○ Art	③ Parties communes
○ Art 276	○ renforcement	○ Art 276bis . vente d'une unite d'habitation	○ Art	○ Art	④ Unité de travail

Données générales de l'installation électrique:

Données distributeur	EAN ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ○ EAN non communiqué ○ Compt.kWh non placé Compt. kWh n°: 34637186 Index jour 2,2 nuit. 2,3 Protection branchement (A): ○ 20 ○ 25 ○ 32 ☒ 40 ○ 50 ○ 63 ○ 80 ○ 100 ○ . .	Compt. kWh exclusif nuit: n°. Index nuit:
Donnees installation	Conçue pour U_n: ☒ 230V ○ 3x230V ○ 3N400V ○ . . . . . . Courant nominal maximum (A): ○ 20 ○ 25 ○ 32 ○ 40 ○ 50 ○ 63 ○ 80 ○ 100 ○ ..... Câble d'alimentation tableau principal: .....2. . X 16. . mm² - Type: .....XVB. . .	Type de prise de terre: ○ boucle de terre ☒ barres / piquets ○
Description installation ☒ Voir annexe(s)	☒ Dispositif diff. gén.: 40. . A / 300. mA Nombre de tableaux: . . 1. . . . . Nombre de circuits terminaux. . 13. . . .	

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés:

☒ Contacts Dir ☒ Contacts Indir. ☒ Montage ○ Appareils ☒ Matériel ☒ I>/section ☒ Schémas ○ Contrôle bol de défaut
☒ Résistance de dispersion de la prise de terre: 22,3 Ω ☒ Isolement général: 0,5 MΩ ☒ Continuité de terre ○ Test dispositif diff.
Le dispositif différentiel général: ○ était plombé ☒ a été plombé ○ n'a pas été plombé ○ ne peut pas être plombé

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions Nouvelle installation ☒ Néant		Visa GRD:
Infractions Installation existante ☒ Néant		Mandataire GRD: Nom:
Remarques ☒ Néant		Visa:

Conclusion(s).

☒ La nouvelle installation (est conforme) ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.

~~○ L'installation existante est conforme n'est pas conforme au RGIE.~~

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 13/01/2015
● par le même organisme de contrôle (**)

Agent visiteur.

Nom . Vanmoote . . . . . Agent n°: 3438. Date: 13/01/2010

Annexe(s). ☒ Schéma(s) de position: 2. . . . . ☒ Schéma(s) unifilaire(s). . . 1. . . . ○ . . . . . .

Pour le Directeur Général - Signature

Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
(**) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle après mise en des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

15.001 0 1 21