

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

CONFORME

Date inspection: 30/08/2021

Inspecteur: Michaël Polys

Mentor:

Installateur: Énergie et Electricité

Étiquette d'identification:

N° TVA:BE 0847 569 667

Référence client:

Marque et type d'appareil de mesure: Metrel
ET61557

N° série:: 18120250

Adresse de l'installation

Rue Du Parc
Numéro 6
Boîte
Code postal 4180
Commune Comblain-la-Tour
Pays Belgique

Du Parc
6

4180
Comblain-la-Tour
Belgique

Nom de contact Guillaume Jean-Philippe
Téléphone 0498 665988
Numéro Gsm (SMS)

Guillaume Jean-Philippe
0498 665988

Propriétaire

Nom Bernier Bertrand
Rue Du Parc
Numéro 6
Boîte
Code postal 4180
Commune Comblain-la-Tour
Pays Belgique

Installateur


Nom Énergie et Electricité
N° TVA BE 0847 569 667
Numéro de téléphone 0498 665988
E-mail contact@energie-electricite.be

N° compteur: : 16406839

Type : maison

Image du tableau de repartition et de manoeuvre:

EAN : 5414



Type de contrôle:

Renforcement de la puissance de raccordement d'une installation domestique qui date d'avant 1981 selon (AR 08/09/2019) - RGIE Livre 1 - 8.4.1. et 8.2.1. et 4.2.4.3.

Distributeur: ORES
Nombres tableaux: 3

Tension: 3N400V
Nombres circuits: 25 + 7 + 3

Liaison comp / tableau: 10 mm²

Protection Max: 40 A

Ri général: 1,548 MΩ

OK



Prise de terre: Electrode verticale enterrée

RE: 11.29 Ω

OK



DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL - RÉSIDUEL

I _Δ (mA)	I _n (A)	I _n - autres (A)	I _{Δt}	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	63		22.5kA2s (3000A)	A	Tous	OK	OK
30	40		22.5kA2s (3000A)	A	3	OK	OK
300	63		22.5kA2s (3000A)	A	7	OK	OK
30	40		22.5kA2s (3000A)	A	3	OK	OK

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm²)
2	C	25		4	4
2	C	20		4	2.5
1	C	20		2	2.5
20	C	16		2	2.5
1	C	20		2	2.5
6	C	16		2	2.5
3	C	16		2	2.5

Contrôle visuel (général)

OK

Raccordement

OK

Liaisons équipotentielle

BON

Continuité

OK

Contact direct OK

schéma en annexe par Aceg asbl NA

Section des conducteurs

OK

Éclairage / machines

OK

Contact indirect OK

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

Néant

Note : les prises de courant dépourvues de la broche de terre ne peuvent alimenter des appareils de classe I

CONCLUSION



L'installation électrique est conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1. La prochaine visite de contrôle est à prévoir avant le 30/8/2046



Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que les bornes d'entrée du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage.



Le(s) schéma(s) unifilaires et le(s) plan(s) de position ont été signés par l'organisme agréé.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut être diffusé en copie.

Nombre annexe: 1

PUBLICATION DE LA VISITE TECHNIQUE

L'inspecteur Michaël Polys

Polys Michaël

Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.2.


- Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
- Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
- Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.


Qualité

- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
- Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

Feuille de route pour une installation qui est conforme:

Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler.	Le prochain contrôle périodique est prévu pour 30/8/2046	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.










installation avant 1981

49
DAGBLADET
Grand Boulevard
Michael Mong Yu

Adresse de l'installation électrique
Bernier Bertrand
Rue du Parc 6
4180 Comblain-la-tour

Installateur
Energie & Electricité S.P.R.L.
Birven 22
4880 Aubel
GSM: 0498 66 59 88
e-mail: contact@energie-electricite.be
TVA BE 0847.569.667

p. 1/6
Schéma unifilaire
2 x 230V - 50Hz




Adresse de l'installation électrique
Bernier Bertrand
Rue du Parc 6
4180 Comblain-la-tour

Installateur
Energie & Electricité S.P.R.L.
Bivven 22
4880 Aubel
GSM: 0498 66 59 88
e-mail: contact@energie-electricite.be
TVA BE 0847 569 667

Energie & Electricité

p. 3/6
Schéma unifilaire
2 x 230V - 50Hz





Adresse de l'installation électrique
Bernier Bertrand
Rue du Parc 6
4180 Combain-la-tour

Installateur
Energie & Electricité S.P.R.L.
Biven 22
4880 Aubel
GSM: 0498 66 59 88
e-mail: contact@energie-electricite.be
TVA BE 0847 589 667

Energie & Electricité

p. 5/8
Schéma de position
2 x 230V ~ 50Hz

A	cuisine
B	eclairage rez-de-chaussée
C	eclairage réserve
D	
E	chaudière
F	garage + grenier
G	
H	
I	
J	pallier + chambre 4
K	chambre 2 et 3
L	eclairage hall entrée + sonnette
M	eclairage chambre 1 et 2
N	salon TV
O	réserve + hall entrée
P	bureau + SAM+salon
Q	SAM + bureau
R	cuisine + bureau
S	cuisinière
T	
CA	
CB	
CC	
U	prise triphasée buanderie
V	pharmacie
BA	prise pharmacie
BB	prise pharmacie
BC	prise extérieure
BD	eclairage
BE	porte automatique
BF	volet
BG	climatisation
W	lave vaisselle
X	chambre 1 + buanderie