

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	99/2016/10/L3/4	Datum van bezoek: Date de visite:	13/10/2016
Oprichtgever: Donneur d'ordre:	ROMBEL SCS Rue de la Procession 49 - 1070 BRUXELLES (ANDERLECHT) BTW BE 0632.914.805	IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Ores	Nr teller: N° compteur:	33756.297
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue Al Autome 95 B3 - 6030 MARCHIENNE-AU-PONT	EA N-nr: N° EA N:	
Eigenaar: Propriétaire:	PETREAN MARIUS		
Installateur:	ROMBEL		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270APP2 (Contrôle de conformité de 2 app. à la même adresse)	BTW/TVA:	

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE Art. nr: 86 Art. onderzoek: 270 Net:

Onderzoek / Contrôle: Appartement APP 3 ETAGE 2

Spanning / Tension: 2x230V	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau: 4 x 10 mm ²	Max. beveiliging / Protection max.: 40A
Aardelektrode / Electrode de terre: Pen/Piquets	7.2 Ohm	Isolatie / Isolement: 92.2 MOhm
Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels:		Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 2
Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 5		

In (A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux	Test Δ In	I. Δ In	AREI / RGIE
40A	300mA	A/s	A > E	-	-	270
40A	30mA	A/s	A > E	-	-	270

Visueel nazicht Algemeen: OK
 Contrôle visuel général: OK

Rechtstreekse aarvakking: OK
 Contact direct: OK

Onrechtstreekse aarvakking: OK
 Contact indirect: OK

Aansluitingen: OK
 Raccordements: OK

Equipotentiale verbindingen: OK
 Liaisons équipotentielles: OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

99/2016/10/13/4

RPR Brussel

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033

BELFUS IBAN: BE33 0682 1176 9215

BTW/TVA: BE 0434.433.603

BIC-adres: KREDBEBB

BIC-adres: GKCCBEBB

www.electro-test.be
 info@electro-test.be

Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle: 13/10/2041

Voor de directeur, de inspecteur - Pour le directeur, l'inspecteur:
VISUM (Datum / Date):



PIRA Michel

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.
Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

99/2016/10/13/4

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet