

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

UITVOERDER

VASTGOEDEXPERTS

Langvoort 17
2430 Laakdal
+32 14 89 34 76
info@vastgoedexperts.com
BTW BE0667.567.856

KLANT

Naam: Mme Noé Bélinda
Adres: Av. du Bois de la Cambre 18
1170 - Watermael-Boitsfort (BE)
Tel: 0486 243 448
BTW BE: Particulier

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Jacostraat 10, 3400 - Landen (BE)**

RESERVOIR

Wand: **Dubbel** | Plaats: **Ondergronds** | Vorm: **Cilinder** | Materiaal: **Staal**
Inhoud: **>5000L L** | Jaar plaatsing: **<1995**

VISUELE CONTROLE: TOEZICHTSPUT

Algemene staat put: **NOK** | Dichtheid put: **NOK**
Vervuiling in put: **NOK** | Deksel put: **NOK**

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **NOK** | Ontluchting: **NOK**
Aanvoerleiding: **NOK** | Terugvoerleiding: **AANWEZIG** | Filter: **OK**

TESTEN

Watermeting: **0.5 CM** | Gemeten olie: **0.5 CM**
Onderdruk TESTO: **000 mBAR** | Behaalde druk: **NOK** | Ultrasoon SDT: **NOK**

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Sonde** | Overvulbeveiliging controle: **NOK**
Peilmeting: **Niet aanwezig** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

OPMERKINGEN

Tank is in 2015 afgekeurd. Hoorde toen al geneutraliseerd te worden.

BESLUIT

De tank mag niet meer gevuld worden.

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **12/12/2023** | Keurder: **Jo Bernaerts** | Erkenningsnummer: **SV05401**

