



N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST

V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibelya

Nr teller : 50079025
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 29/00.58/01

EAN
code :

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT TN IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒ ☐ ☐	Prescription du gest. de réseau de distr.

Tijdelijk :
Temporaire :

☐

Kermisinstallatie :
Install. Foraine :

☐

Indienststelling :
Mise en service :

☒

Uitbreiding :
Extension :

☐

Vernieuwing :
Renouvellement :

☐

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Rue de l'église Sint-Gillis 1 1060 Axl

Eigenaar

Propriétaire: MIAH MONTEUR

Adres :

Adresse :

Installateur :

Idem

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

21/01/08

Inspecteur: De Smedt Kurt

Onderzoek / Contrôle :

☐ Woning / maison

☒ Appart. 1^{er} étage

☐

Spanning :
Tension :

3x230V

Meter / bord verbinding :
Liaison compteur-tableau :

XVB 4x10²

Max. beveiliging :
Protection max. :

2x10A

Aardelektrode :
Electrode de terre :

Piquet
7,9 Ohm

Isolatie :
Isolement :

16,3 Mohm

Aantal verdeelborden :
Nombre de tableaux :

2

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :		Test ΔIn 2,5 ΔIn				AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	276
D40A 30mA A		A	IV	Dif gen. → 1a' 5	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐
D40A 30mA A		A	II	Dif sec. → 1a' 5	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK direkte aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐

☐ Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen :
Raccordements :

OK ☒

NOK ☐

Potentiaalvereffeningen :
Liaisons equipotentielles :

OK ☒

NOK ☐

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI en mag ~~niet~~ ~~tijdelijk~~ in dienst gesteld worden ~~in dienst blijven~~

L'installation est ~~n'est pas~~ conforme au RGIE et peut ~~ne peut pas~~ ~~temporairement~~ être mise en service ~~rester en service~~

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.

Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk : / /

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard le : / /

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 21/01/2033

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de directeur,
de inspecteur:

pour le directeur,
l'inspecteur:

ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL

KURT DE SMEDT

Inspecteur

TEL. : (02) 751.98.39
FAX : (02) 751.52.09

info@electro-test.be
www.electro-test.be

Dexia 068-2117692-15
KBC : 734-1126000-33

IBAN BE 79 734 10 260 0033
BIC: AEDBEBB

BE 0434.433.603
APR Brussel



N° 234-INSF.



ELECTRO-TEST

V.Z.W.
ASBL

Herkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibelya

Nr teller : 50079.025

N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 29/0058/01

EAN
code :

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒

Tijdelijk : Temporaire :	☐	Kermisinstallatie : Install. Foraine :	☐	Indienststelling : Mise en service :	☒	Uitbreiding : Extension :	☐	Vernieuwing : Renouvellement :	☐
-----------------------------	-----------------------	---	-----------------------	---	----------------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Rue de l'église Sint-Gillis 1 1060 Bxl

Eigenaar

Propriétaire: MIAH MONTEUR

Adres :

Adresse :

Installateur :

Sden

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

21/01/08

Inspecteur: De Smedt Kurt

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. 1^{er} étage ☐

Spanning : 3x230V Meter / bord verbinding : xVB 4x10²

Tension :

Liaison compteur-tableau :

Max. beveiliging : 2x10A

Protection max. :

Aardelectrode : Piquet	Isolatie : 16,3 Mohm	Aantal verdeelborden : 2
Electrode de terre : 7,9 Ohm	Isolement :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :		Test ΔI_n		2,5 ΔI_n		AREI / RGIE			
In (A)	ΔI_n (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	276
D40A30mA A		IV Dif gen	→ 10 ⁻⁵		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐
D40A30mA A		IV Dif sec	→ 10 ⁻⁵		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK direkte aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐

☐ Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen : OK ☒ NOK ☐
Raccordements :

Potentiaalvereffeningen : OK ☒ NOK ☐
Liaisons equipotentielles :

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI en mag ~~niet~~ ~~tijdelijk~~ in dienst gesteld worden ~~in dienst blijven~~
L'installation est ~~niet~~ conforme au RGIE et peut ~~ne peut pas~~ ~~temporairement~~ être mise en service ~~rester en service~~
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk : / /

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard le : / /

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 21/01/2008
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de directeur,
de inspecteur:

pour le directeur,
l'inspecteur:

ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL

KURT DE SMEDT

TEL : (02) 751.98.39
FAX : (02) 751.52.09

info@electro-test.be
www.electro-test.be

Dexia 068-2117692-15
KBC : 734-1126000-33

IBAN BE 79 7341 1260 0033
BIC : RAEDBEBB

BE 0434.433.603
RPA Brussel