



N° 294-I

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :Nr teller : 3277092
N° comp :

Verslag van onderzoek

Rapport de contrôle

N° : 30.10.697 / A

Aard onderzoek :	AREI	86	87	88	95	97	270	271	276	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Nature du contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	Prescription du gest. de réseau de distr. ☐

Tijdelijk : ☐	Kermisinstallatie : ☐	Indienststelling : ☒	Uitbreiding : ☐	Vernieuwing : ☐
Temporaire : ☐	Install. Foraine : ☐	Mise en service : ☒	Extension : ☐	Renouvellement : ☐

Plaats van het onderzoek : Blond de la Cambre 10 SS 1050 Bxl
Lieu du contrôle :Eigenaar : ehichipartick c Adres : Bol de la Cambre 10 1050 Bxl
Propriétaire :Installateur : Renobal Rafala SPRP R. H. Langen 93 BTW / TVA : 860 789 466
Datum van het onderzoek : 10.10.2017 Ik. / C.I. :Date du contrôle : ehichipartick 8-7-2017 Inspecteur : Morgan M
Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. Soussol ☐

Spanning : <u>1X220V</u>	Meter / bord verbinding : <u>XVB 10 mm</u>	Max. beveiliging : <u>cir. max 40A</u>
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Prot. maximale :

Aardelektrode : <u>piguetke kana</u>	Isolatie : <u>27</u> Mohm	Aantal verdeelborden : <u>1</u>
Electrode de terre : <u>18</u> Ohm	Isolement :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars		Beschermd kringen - Circuits protégés :	AREI / RGIE	
Interrupteurs différentiels			270	276
In (A)	Δ In (mA)			
<u>40</u>	<u>30</u>	<u>Circ A - 0</u>	☐	☐
<u>25</u>	<u>-</u>	<u>Circ R + disj 2P60A</u>	☒	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐

Opmerkingen / Remarques : (zie keerzijde / voir verso)

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is — ~~erf~~ — conform met het AREI en mag — ~~niet~~ — ~~tijdelijk~~ — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
 L'installation est — ~~est pas~~ — conforme au RGIE et peut — ~~ne peut pas~~ — ~~temporairement~~ — être mise en service — ~~rester en service~~.
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
 Het één draadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.
 L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
 Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst-blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 8.1.7.2030
 La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de technisch directeur, pour l'inspecteur technique,
 de inspecteur, le contrôleur:

NOTA ONDERNEMINGEN: Krachtens art. 14 van het hoofdstuk II van Titel III van de Codex moet dit document ter kennis worden gebracht van het Comité voor Preventie en Bescherming van het Werk.
 NOTA HUURDEURS: EIGENAARS: Krachtens het AREI bent u verplicht: 1) dit proces verbaal te bewaren in het dossier v/d elektrische installatie; 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te melden in het dossier; 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken, directe elektr. energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtsreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

NOTE AUX ENTREPRISES: Conformément à l'art. 14 du chapitre II du Titre III du Codex ce document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail.
 NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES: Conformément au RGIE vous êtes tenu: 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique; 2) de noter dans le dossier toute modification apportée à l'installation électrique; 3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Economiques, direction "énergie électrique" tout accident survenu aux personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.