



## Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 AR 8/9/2019) - Direction générale de l'énergie

📍 Lieu du contrôle: RUE AGIMONT 22/0001 4000 LIÈGE Belgique

Boîte: RDC

📌 Type de contrôle: Visite périodique (Livre 1 6.5)

📅 Date du contrôle:  
04/09/2025

📅 Prochaine visite avant le:  
04/09/2050

👤 Agent-visiteur:  
Charles Matot

**CONCLUSION : CONFORME**

### Identification des tiers

Donneur d'ordre	
Nom	Bureau immobilier Dor & Bleus
Adresse	Boulevard d'Avroy 238B, 4000 Liège, Belgique
Propriétaire, exploitant ou gestionnaire	
Nom	Inconnu
Adresse	RUE AGIMONT 22/0001 4000 LIÈGE Belgique
Installateur	
Nom	Non Communiquer
TVA	

### Identification de l'installation électrique

Adresse	RUE AGIMONT 22/0001 4000 LIÈGE Belgique
Numéro de compteur	34734737
GRD	Résa
Type de locaux	Appartement

#### Atlas contrôle ASBL

Organisme de contrôle agréé

Siège d'exploitation: Boulevard Lambertmont 127 1030 Schaerbeek

Tel: +32 2 726 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

TVA BE0732536476 | RPM Bruxelles



## Base(s) Règlementaires



RGIE. Règlement général des installations électriques

Type de contrôle	Visite périodique (Livre 1 6.5)
Mise en oeuvre de l'installation	Avant le 01/06/2020 et après le 01/10/1981
Fondations	avant 81

## Description de l'installation électrique et du raccordement

GRD	Résa
Numéro de compteur	34734737
Code EAN	
Liaison compteur-tableau	EXVB 4X10
Tension de service	2 x 230 V
Protection générale	50 2P
Protection maximale admissible	63 2P
Nombre de tableaux	2
Différentiel de tête	300mA - 63A - type A
Prise de terre	Piquet
Résistance de terre ( $\Omega$ )	6
Description de l'installation	Voir Schéma



## Contrôles et essai

Testeur d'installation: FLK-TI-007/5285039

Schémas/plans	OK
Liaisons équipotentielles	OK
Test BP du DDR	OK
$\Delta I_n$	OK
Contrôle de l'état	OK
Résistance de terre ( $\Omega$ )	6
Isolement ( $M\Omega$ )	>0,5
Matériel fixe	OK
Protection contre les contacts directs	OK
Protection contre les contacts indirects	OK
Protection contre les surintensités	OK

## Schémas, plans et documents de l'installation

Schémas/plans	OK
---------------	----



## Infractions

Néant

## Remarques

Libellé	Référence
Ce contrôle ne comprend que les parties visibles et normalement accessible de l'installation. Sauf mention contraire, les appareils et équipements raccordés à l'installation fixe ne font pas partie du contrôle.	RDE4
Le contrôle effectué est un contrôle instantané basé sur le moment de passage. Ce rapport est uniquement le reflet de l'installation électrique au moment du contrôle.	RDE6
Ce contrôle ne comprend que la partie habitable du bâtiment.	RDE10
L'unité est meublée au moment du contrôle.	RDE15



## Conclusion du contrôle

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse et très basse tension.

Si d'application, Atlas Contrôle certifie que l'agent-visiteur a scellé le dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique.

Si d'application, les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années suivant le contrôle.

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessibles.

L'agent Visiteur

## Devoirs du propriétaire, gestionnaire ou locataire de l'installation

L'obligation de conserver le rapport de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique.

L'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique.

L'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.



Annexes




Tableau 1



Tableau 2

A B C D E F


1 2 3 4 5 6 7 8 9



**Charles Matot**  
 02/726.64.04  
 www.atlascontrole.be  
 TVA : BE 0732.536.476  
 663-INSP

SPRL BERNARD GILLET  
 5, SUR LES WAIDES  
 B-4800 PETIT-RECHAIN  
 TEL. 087/29.10.18

1302/011  
 6448



Ferrari Marc Rue Agimont 22 4000 Liège	Désignation du bâtiment Bâtiment sis rue Agimont 22 4000 Liège	Désignation du site Schéma de position Appartement au 1 <sup>er</sup> étage - Châteausé	Date _____	Modifications _____	Titre 40/11
			Commande 01/11	Révisé _____	Date 4/2/11

