

Rapport nr.: 01 / 12 / 63 / 241  
 Elekt. Mij. Klant Nr.: FMEA  
 Teller nr.:  
 Stand I:  
 Stand II:

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



app. 2de achte

**PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek  
 volgens : AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276 /  
 Aanvulling verslag nr.:  
 Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Wijziging / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging  
 Type der lokalen : huishoudelijk  
 Plaats van onderzoek : Mechelseste 107 Antwerpen  
 Eigendom van :  
 Opdrachtgever : Geertjens Elektro Druijvenstr. 102 Herentals  
 Installateur : idem  
 BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :  
 Onderzoeker : J. Berbes Datum van onderzoek : 04/12/01

**BESCHRIJVING**

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 40A Omschakelaar: stand :  
 Hoofdbeveiliging : Zek. aut. magnetisch Schak. :  
 Meter-bordverbinding : kabeltype : KVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm<sup>2</sup>  
 Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm<sup>2</sup>  
 Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sektie : mm<sup>2</sup> Spreidingswaarde : 23,98 Ω  
 Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 10 Algemene isolatieweerstand : 100 MΩ  
 Diff. schak. : algemene : 4p. 40A - 300mA bijkomende : 4p 40A - 300mA

Beschrijving : zie schema's in bijlage

**NOTA'S**

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.  
 Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

**INBREUKEN**

Geen

**BESLUIT**

De installatie is conform / niet conform met het AREI.  
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.  
 Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.  
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 04/12/2006 zoals voorzien door art. 271 van het AREI,  
 alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.  
 De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde  
 inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

vr. de directeur,  
 de onderzoeker

03/005N/10/00/10D  
 NOTA ONDERNEMINGEN : krachtens art. 838 1b v/h ARAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.  
 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;  
 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te melden in het dossier;  
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken direkte elektrische energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.