

ECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

W BTV Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Antwerpen

STROOMLEVERANCIER: Electrabel

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. : 24107103

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : 2950 Schilde

Hoge Haet 53

EIGENAAR : De Clercq - Zubi

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : Guy Dymen

Adres : Grobbendonksweg 15

INSTALLATEUR : 2500 Nijlen

Adres : _____

BTW of IK : 702 420 049

tem van het onderzoek : 24107103 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controle~~bezoek volgens :

IEI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (I.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) _____

d installatie : Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring : Type der lokalen : wooning

ijn werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 _____

isluiting : Spanning 230/400 V

Bescherming van de aansluiting automaat A max

rdiningskabel hoofdbord : VDB 4 X 10 mm²

Alg. schakelaar : type ADS 40A

ie van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema : TT

ital borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 29 ; RA : 2,5 Ohm; RI tot 5 MOhm

SCHRIJVING : Tweeëndraadschema + situatieplan

gestelde inbreuken en/of nota's : geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdieler

naam :

handtekening :

Nota: Verlichtingstoestellen, keuken + badkamermeubel niet geïnspecteerd

HTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

SLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de éénendraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24107103 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

GENT-ONDERZOEKER :
naam + handtekening

De directeur,