



## DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 30/11/2021 Uitgiftedatum verslag: 30/11/2021  
Verslagnummer: 0039-211130-04

### Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbrugghen  
Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel  
T: 011 42 18 34 E: [btv.limburg@btvcontrol.be](mailto:btv.limburg@btvcontrol.be) Ondernemingsnummer: 0406.486.616  
De agent-bezoeker: nummer 0039

### Identificatie van derden:

Opdrachtgever: A I ELECTRO TECHNICS  
Adres: AMBACHTSSTRAAT 2, 3980 TESSENDERLO  
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: CORDEEL  
Adres: JACHTHAVENLAAN 16 BUS 201, 3970 LEOPOLDSBURG  
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: A I ELECTRO TECHNICS  
Adres: AMBACHTSSTRAAT 2,3980 TESSENDERLO  
BTW-nummer: 0887179024

### Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: CORDEEL  
Adres: JACHTHAVENLAAN 16 BUS 201, 3970 LEOPOLDSBURG  
EAN- code:  
Nummer teller: 1SAG3100181101  
Private hoogspanningscabine: Nee  
Type installatie: Wooneenheid

### Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname - nieuwe installatie (6.4)  
Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/06/2020

### Informatie inhoud controle:

- 1 Voorlopig definitieve aansluiting
- 2 Voedingskabel dient nog aangesloten te worden.
- 3 De werking van de differentieelstroominrichting kon niet gecontroleerd worden omdat er nog geen spanning aanwezig was.

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: niet toegepast

Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

RE06\_01-08\_01 09-21  
Verslagnummer 0039-211130-04



**Gegevens van de elektrische installatie:**


Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N  
 Voedingsleiding hoofdbord: Type: XGB - Doorsnede: 4 x 10 mm<sup>2</sup>  
 Type aardelektrode: Aardingslus  
 Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: 25A  
 Type algemene schakelaar: 4P 40A/300mA  
 Type aardverbindingssysteem: TT  
 Aantal stroombanen: 1 (reserve inbegrepen)

**BESCHRIJVING:**

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

1 kringen kring D 2P aut. 20 A 2,5 mm<sup>2</sup> VOB



Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: n.v.t.  
 Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

**Resultaten van de controle:**

**Metingen en beproevingen:**

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 3,2 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 2 MOhm  
 Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: Niet van toepassing  
 Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: Niet van toepassing  
 Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

**Vastgestelde inbreuken:**

Geen

**Opmerkingen:**

Geen

**Besluit van de controle:**

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 30/11/2022  
 - De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.





**Tijdstip van afwerking:**

agent-bezoeker 0039 i.o. van de technisch directeur  
30/11/21 10:41

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum

**Verwijzing naar de reglementaire voorschriften:**

**1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:**

- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

RE06\_01-08\_01 09-21  
Verslagnummer 0039-211130-04



3 / 3