

Rapport nr.: 03 10 291 052

Elekt. Mij. Klant Nr.: Interelektra
Teller nr.:
Stand I:
Stand II:

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN ~~WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~kontrolebezoek~~
volgens : AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276
Aanvulling verslag nr.:
Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding~~ / ~~Wijziging~~ / ~~Verloop~~ / ~~Bestaande~~ / ~~Verzwarend~~ / ~~Spiltoeg meter~~ / ~~Spanningswijziging~~
Type der lokalen : Woning
Plaats van onderzoek : Eindexstraat 6.8 3971 Heppen
Eigendom van : Helling - Pauwels Beveldeburgsesteenweg 51 Bevelde
Opdrachtgever : Idem
Installateur : Idem
BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :
Onderzoeker : Ramackers Mark Datum van onderzoek : 10/10/03

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 ~~300~~ V 3 ~~300~~ V N Max. Beveiliging : 40 A Omschakelaar stand :
Hoofdbeveiliging : Zek. : Aut. matsch. Schak. : /
Meter-bordverbinding : kabeltype : aantal geleiders : / doorsnede : / mm²
Voedingsbekabeling : kabeltype : / aantal geleiders : / doorsnede : / mm²
Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lus / ~~barren~~ / ~~pennen~~ / ~~horizontale geleiders~~ Sektie : 76 mm² Spreidingswaarde : 2,71 Ω
Aantal borden : 7 Aantal eindstroombanen : 39 Algemene isolatieweerstand : 72 MΩ
Diff. schak. : algemene : 2 P / 40 A / 300 mA bijkomende : 2 P / 40 A / 300 mA

Beschrijving : zie schema's in bijlage

NOTA'S

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.

Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

* Bovenverzekering dient verder afgewerkt te worden.
* Alg. diff. niet verzegeld i.v.m. voedingskabel meter bord verb.

INBREUKEN

BESLUIT

De installatie is konform ~~aan~~ met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 10/10/2006, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,

alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag ~~aan~~ in dienst gesteld worden / ~~aan~~ indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

vr. de directeur,
de onderzoeker

[Handtekening]