



VEW - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel. +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel
Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: P030534268 12



N 239591

Res/coder:

1

☒ Antwerpen-Limburg
☐ Brabant

tel.: 03 221 86 11
tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West -Vlaanderen
☐ Wallonië

tel.: 09 244 77 11
tel.: 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Ontvanger van het onderzoek: Davelec Naam, voornaam: André Berghs Eigenaar of beheerder: idem
Adres: Dalstrang 20
Post nr. + Stad: 2400 Melle
Tel.: 0896 231 993

Van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐
☒ Art 86 ☐ Art 271 bis ☒ Woonruimte
☐ Art 87 ☐ Art 278 ☒ Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 88 ☐ Art 279 ☒ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 89 ☐ Art 280 ☒ Werkeenheden

Specifieke gegevens elektrische installatie:

EAN: 5414481820056644355 ☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst

kWh meter nr.: 33761476 meterstand dag: 1332 nacht: 6028 ☐ kWh excl. nacht meter

Bescherming aansluiting (A): ☐ 020 ☐ 025 ☒ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 ☐ nr.: meterstand:

Ontworpen voor U_n: ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V ☐ Type aardelektrode:

Maximale nominale stroom (A): ☐ 020 ☐ 025 ☒ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 ☐ ☐ aardingslus ☒ pen / baar

Voedingsleiding hoofdbord: 2 X 40 mm² - Type: 2 Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: 17

Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA

gen - testen - controles - verzegeling:

☒ Testreeks aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☒ Toestellen ☒ Materieel ☒ I>/doorsnede ☒ Schema's

Isolatieweerstand: 26,4 MΩ ☒ Algemeen isolatieniveau: 3 MΩ ☒ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☒ Test diff.

Stroominrichting: ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken

Nieuwe installatie

Nihil

Inbreuken

Bestaande installatie

Nihil

Opmerkingen

Nihil

Visum DNS of aangestelde:

Handtekening

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

16/05/12

☐ door hetzelfde erkend organisme.

bezoeker:

Stens T. Agent nr.: 3053 Datum: 16/05/12

Situatieschema(s): 4 Eéndraadsschema(s): 2

Proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De overheidseconomie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

De heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

De van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

De U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze

De nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

De, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle

De moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controle

De na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de

De Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

DAVELEC - O.L. Vrouwstr.21, 2400 Mol - Tel 0496 / 69 30 66 - Alg. Elektricititswerken - Domotica - Werfkasten

Daindraad 20. 2400 Mol	
Instalateur	Davelec
Eigenaar	Harry Van Hecke
Keurder	Tom Hens

16/05/12




HENSTONNY
INSPECTEUR
0475/70 15 62



DAVELEC
ELECTRICITEITSWERKEN

DOMOTICA - WERFKASTEN
NIEUWBOUW - RENOVATIE'S
0496 / 69 30 66
WWW.DAVELEC.COM - MOL



gelijkvloers