

CONFORMITEITSATTEST VOOR MAZOUTRESERVOIRS

Uitgevoerd: 15 / 1 / 2015

Attestnummer:

Firma:

CEUSTERMANS N.V.

Berkenlaan 38

B 2491 Olmen

Tel. 014/30.27.50

Fax. 014/30.34.03

KLANT:

GEYS HANS

VEHETIELAAN 6

1490 BALEN

0477 21 15 51

0493/15 15 51

ADRES RESERVOIR:

idem

NUMMER RESERVOIR:

Gegevens tank:

* aantal tanks: 1 inhoud tank:

* eerste ingebruikname:

* Controle geldig tot:

15/1/2020

- ☒ Particulier gebruik
☐ Toegankelijk
☒ Enkelwandig
☒ Staal
☐ Binnen
☐ Ingekuipt
☒ Alarmfluit
☐ Lekdetectiesysteem

- ☐ Professioneel gebruik
☒ Ontoegankelijk
☐ Dubbelwandig
☐ Polyester
☒ Buiten
☐ Niet ingekuipt
☐ Sonde

1. Mazoutreservoirs - kleiner dan 5000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Controles:

- ☒ visuele controle van de toebehoren OK
☒ overvulbeveiligingssysteem TANKFLUIT
☒ controle aanwezigheid water en/of slib GEEN
☒ lekdetectiesysteem NEEN
☒ certificaat vorige controle JA
☒ meting potentiaalverschil NEEN
☒ visuele controle buitenwand NEEN
☒ dichtheidsbeproeving (20 kpa/min l u) JA

Bijzondere opmerkingen:

ULTRASOON BOVEN - 4
 ONDER - 4

Gebruikte materialen:

- ☐ alarmfluit / sonde
☐ ontluchter met filter
☐ nippel / mof
☐ verloopstuk
☒ vuldop MET / ZONDER ketting

- ☒ Verdere exploitatie toegelaten (Ja/neen) *
☒ Merkteken (Groen/Rood) *

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Controles:

Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
 b. cathodische bescherming
 c. lekdetectiesysteem
 d. overvulbeveiligingssysteem
 e. aanwezigheid van water en/of slib
 f. certificaat vorige controle
 g. dichtheidsbeproeving (30 kpa/min l u)
 h. verontreiniging buiten het reservoir
 i. corrosiviteitsonderzoek bodem

Bijzondere opmerkingen:

- ☐ Verdere exploitatie toegelaten (Ja/neen) *
☐ Verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
☐ Merkteken (Groen/Oranje/Rood) *

Beperkt onderzoek

= punten a, b, c, d, e, f

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd wettelijk voorgeschreven door de wet op bestrijding van bodemverontreiniging

Naam & handtekening technicus:

voor CEUSTERMANS N.V.

Ik verklaar de inhoud van dit conformiteitsattest doorgenomen te hebben en teken voor gelezen en goedgekeurd

Naam & handtekening klant: KLANT NIET AANWEZIG

SV-nummer: 5V073A (Vlaanderen) (Wallonië)

BELANGRIJK: nieuwe tanks (geplaatst vanaf 1995) dient U steeds te melden (samen met het conformiteitsattest) aan:

> tankinhoud minder dan 5000 l : AMINAL/AMINABEL-Cel Milieuhygiëne-Afd. Water, E. Jacquemainlaan 20/85, 1000 Brussel (tel. 02/553 21 11)

> tankinhoud MEER dan 5000 l : UW GEMEENTE