

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Hier




ik !

Muysertstraat 23, 2400 Mol

woning, open bebouwing

identificatiecode: 13025-G-OMV_2021131792/EP08775/A001/D01/SD001

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 19-12-2023

Handtekening:

ELLEN VAN HUFFEL

Energy & Safety Consult
EP08775

Dit certificaat is geldig tot en met 25 februari 2033.

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil



Het E-peil voldoet.

E-4

Eis = BEN

E30

Andere eisen



Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:



Vloeren



Muren



Vensters



Dak



Andere constructiedelen



Het S-peil (S29) voldoet .



Het risico op oververhitting is beperkt .



Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.



Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	22/08/2021
Datum einde van de werken	25/02/2023
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	-1.465
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	50
Beschermd volume (m ³)	583
Verliesoppervlakte (m ²)	436
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	205
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	3,36
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,34
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	-378
Gebouw-id / gebouweenheid-id	31396935 / 31396936

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

ELLEN VAN HUFFEL
Energy & Safety Consult
3971 Heppen
EP08775 | 0809941189

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.