

CONFORMITEITSATTEST

VOOR STOOKOLIERESERVOIRS

Klant <u>Haagwer</u>		Beets Marcel Belledreef 10 - 3980 Tessenderlo GSM: 0495 20 50 94 marcel.beets@telenet.be	
Straat <u>Engelslagseweg</u> Nr.: <u>54</u>			
Postnr.: <u>3980</u> Gemeente: <u>Tessenderlo</u>			
Tel.: <u>013/334529</u>			
Adres reservoir: <u>Eden</u>		Erkenningsnummer erkende technicus SV 03488	
Inhoud reservoir: <u>Belatier 5000 kg</u>	Nummer reservoir: <u> </u>	Materiaal: <u>Staal</u>	Buitenwand toegankelijk ☐ ontoegankelijk ☒
Datum ingebruikstelling/...../..... <u>voor 1991</u>	Datum vorige controle/...../..... <u>29/08/2016</u>	Datum huidige controle/...../..... <u>02/09/2021</u>	Reservoir is enkelwandig ☒ dubbelwandig ☐
Controleresultaten			
Het is een controle van een : ☒ Niet-ingedeelde tank (particulier kleiner dan 5000 Kg) ☐ Ingedeelde tank: ☐ Klasse 1 ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 3			
Volgende controles werden uitgevoerd : ☒ Nazicht attest van vorige controle ☐ Visuele controle van de buitenwand ☐ Doeltreffendheid lekdetectiesysteem ☒ Controle aanwezigheid water en slib ☐ Controle inkuiping ☐ Andere :			
☒ Algemene staat van de opslagplaats ☒ Visuele controle van de toebehoren ☒ Doeltreffendheid overvulbeveiliging ☒ Dichtheidsbeproeving ☐ De staat van de binnenwand			
Bijzondere opmerkingen :			
Algemeen besluit			
Niet-ingedeelde reservoirs (particulier kleiner dan 5000 kg)		Ingedeelde reservoirs	
☒ Verdere exploitatie toegelaten (Groen) ☐ Verdere exploitatie niet toegelaten (Rood)		☐ Verdere exploitatie toegelaten (Groen) ☐ Verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen (Oranje) ☐ Verdere exploitatie niet toegelaten (Rood)	
Volgende controle moet gebeuren vóór : <u>02/09/2026</u>			
Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.			
Naam en handtekening technicus Beets Marcel <u>Beets Marcel</u>		Firmastempel: Beets Marcel Belledreef 10 3980 Tessenderlo 0495 20 50 94	
Naam van de klant: <u>Haagwer</u>		Handtekening <u> </u>	