

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

SP Heating B.V.

Veenderweg 29 - 3550 HEUSDEN-ZOLDER

Gsm 0477 26 51 50

BTW nr. BE 0736.910.285 - email: patrick.saenen@skynet.be



KLANT

Naam: Rens Minkelen
 Straat en nummer: Gelheken 8
 Postcode en gemeente: 8431 Veerle - Leekstede
 Tel.: Fax:
 adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant

TYPE RESERVOIR

De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt (schrappen indien niet van toepassing).

☒ Particulier Inhoud 1000 L ☒ EW ☐ DW ☐ Niet particulier Inhoud L ☐ EW ☐ DW

De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt (schrappen indien niet van toepassing).

☒ Cilindrisch ☐ Parallelepipedisch ☐ Rond ☐ Ovaal
☐ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☒ Ontoegankelijk ☐ Groeve Datum van plaatsing:
☒ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere

VISUELE CONTROLE

(kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig JA NEE	Controle OK NIET OK
TOEZICHTSPUT	☒ ☐	☐ ☐
Staat toezichtspuit	☐ ☐	☒ ☐
Dichtheid toezichtspuit	☐ ☐	☒ ☐
Vervuiling rond tank	☐ ☐	☒ ☐
Staat deksel	☐ ☐	☒ ☐
INKUIPING/	☐ ☒	☐ ☐
Algemene staat	☐ ☐	☐ ☐
Waterdicht	☐ ☐	☐ ☐
Koolwaterstofdicht	☐ ☐	☐ ☐
LEIDINGEN (zichtbare delen)	☐ ☐	☐ ☐
Aansluiting (ontluchting, vulling)	☐ ☐	☒ ☐
Staat leiding (ontluchting, vulling)	☐ ☐	☒ ☐
Uitmonding leiding	☐ ☐	☒ ☐
Staat aanvoerleiding	☐ ☐	☒ ☐
Staat terugvoerleiding	☒ ☐	☒ ☐
Stookoliefilter	☒ ☐	☒ ☐
RESERVOIR	☐ ☐	☐ ☐
Algemene staat tank	☐ ☐	☒ ☐
VORIG CERTIFICAAT	☐ ☒	☐ ☐

TOEBEHOREN

(kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig JA NEE	Controle OK NIET OK
Peilmeting	☒ ☐	☒ ☐
	☐ ☐	☐ ☐
	☐ ☐	☐ ☐
	☐ ☐	☐ ☐
	☐ ☐	☐ ☐
Overvulbeveiliging	☐ ☐	☐ ☐
	☒ ☐	☒ ☐
Lekdetectie	☐ ☐	☐ ☐
	☐ ☐	☐ ☐
	☐ ☐	☐ ☐
	☐ ☐	☐ ☐
	☐ ☐	☐ ☐
Wanddiktemeting	☐ ☐	☐ ☐

OPMERKINGEN

Algemene staat tank	Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	OK	Niet OK
Aantal centimeter water in tank: cm.	☐	☒	☐	☐
Water- en slibbemonstering	☐	☒	☐	☐
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☒	☐	☒
	Onderdruk	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐
Potentiaalmeting	☐	☒	☐	☐

Ph waarde:

BESLUIT: (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: **SAENEN PATRICK**

Erkenningsnummer: **SV 01656**

Dit attest stemt overeen met de staat van het reservoir op het ogenblik van controle.

(Handtekening erkend technicus)

DATUM KEURING: 03 - 06 - 2014

DE VOLGENDE CONTROLE

MOET GEBEUREN VOOR 03 - 06 - 2019

Handtekening voor kennisname met inhoud attest en volgens de verklaring van de klant.

(Handtekening klant)