



ACA vzw
Erkend controle
organisme
Huishoudelijke installaties

Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Dexia: 068-2516997-68
Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869

162000839

Ref: 2015081222

VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Algemene gegevens

Plaats van het onderzoek:	Schoor 66, 2490 BALEN	
Eigendom van:	Wittevrongel	
Opdrachtgever:	Wittevrongel, Schoor 66, 2490 BALEN	
Type lokalen:	Woning	Distributiebeheerder: EANDIS
EAN-code installatie:	541 44	
Installateur:	Seenen	
BTWnr:	BE 80052203946	of ID-kaartnr: / Uitgereikt te: / op /
Agent-bezoeker:	Koen Vanheers	Datum onderzoek: 31/08/2015

Aard van het onderzoek

Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Type keuring:	Art270 Wijziging/uitbreiding
Bijkomende info:	/
Herkeuring op:	2013090868

Algemene gegevens elektrische installatie

Nominale spanning:	1x230v	Max nominale stroom:	40A	Nominale stroom hoofdbeveiliging:	40,00
Voedingsleiding hoofdbord:	2X6 mm²	- Type:	XFVB		
Aardelektrode:	Metalen aardingsbaar of -pen	Secctie:	/ mm²	Aardgeleider:	16 mm²
Hoofddifferentieel - In:	40 A	- DI:	300 mA	Aantal polen:	4
Extra hoofddifferentieel(s):	/				
Bijkomende differentieel - In:	40 A	- DI:	30 mA	Aantal polen:	2
Extra bijkomende differentieel(s):	/				
Aantal eindstroombanen:	15	Aantal borden:	2	Tarief:	Dag

Metingen & controles

Aardspreidingsweerstand:	27,30 Ohm	Besch. onrechtstreekse aanraking:	In orde	Hoofddifferentieel verzegeld:	/
Algemeen isolatieniveau:	4,5 MOhm	Diff. stroominrichting, testknop:	In orde	Staat vast elektrisch materieel:	In orde
Aardingscontinuïteit:	In orde	Controle foutlus:	In orde	Schema's vs. uitvoering:	In orde
Besch. rechtstreekse aanraking:	In orde				

Besluit : DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREI

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:
vóór: 25 jaar na datum onderzoek ☒ door hetzelfde organisme (*)

AANTAL BIJLAGEN
Situatieschema's: Ja
Eendraadsschema's: Ja
Andere: /

DE AGENT BEZOEKER:

Visum distributeur (art 270)

Visum controle organisme



ACA vzw - Erkend Controle Organisme
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Dit PV dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(*) De werken, nodig voor de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet de installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet de installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet de installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen.


Beschrijving van de stroombanen

ZIE BIJGEVOEGDE SCHEMA'S

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

- A : Geen inbreuken.

VASTSTELLINGEN: Inbreuken



TEKENINGEN KAST GARAGE

E	X 1	X 2
20A	16A	16A

DIFF	A	B	F	G	C	D	H	I
30mm A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	25A	25A

EIGENAAR:

NAAM: Wittevenneng Christiana

ADRES V.D. WONING:
Schoor 66 2430 Dalem

HANDTEKENING + DATUM:

 10/5/15

KEURINGSORGANISME: ALA VZW.

NAAM: VAN HEEBES 62.

 31/08/2015

HANDTEKENING + DATUM:

DIT VOOR DER:

NAAM: Sander Tom

80.05.22.039-46

HANDTEKENING + DATUM

10/05/15
