

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

ZVW **BTW**

Controlorganisme erkend door het ministerie

O. ref.: _____
U. ref.: _____
VERSLAG NR.: *618024/06*

ZETEL ANTWERPEN

Van der Sweeststraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL

Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

3A 201

GEDOFTMOOD

OPDRACHTGEVER: _____

ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: *Leuvenstraat 5 (app3)*

3980 Tessenderlo

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: *EBc*

Adres: *Helemstraat 63, Luizen*

INSTALLATEUR: *idku*

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: *11/3/08* Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~geen~~ *geen* controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (F.R. art. 231) (Verord. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwaren~~ - ~~Overdracht-eigendom~~ Type der lokaliën: *Appartement*

Begin werken: Fundering ~~voor~~-na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~voor~~-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning *230* Bescherming van de aansluiting *40*

Voedingskabel hoordbord: *2* X *10* mm² Alg. schakelaar: type *diffus/300mA*

Type van de aardelektrode: lus - baren - penen - horizontale geleider Schema: JT

Aantal borden: *1* : Aantal eindstroombanen: *12* : RA: *92* Ohm; RI tot *200* MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: *zie schema's*

2813/2008

1 fase

Keuring etc.

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: *geen*

PROCES-VERBAAL VAN HET	PROCES-VERBAAL VAN HET
GELUKVORMIGHEIDSONDERZOEK	GELUKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op	gezien op
da aangestelde van de stroomafzetter	da aangestelde van de stroomafzetter
naam:	naam:
handtekening:	handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

1 De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de leedraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op *11/3/2008* (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie is niet conform.

2 De installatie mag in dienst blijven indien zonder verfraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: *63*
nr. + naam + handtekening

De directeur,