



OCB vzw
Member of OCB Group

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantr. : 112992
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: info@dekorlewouters.be

Klant / Opdrachtgever:
WOUTERS
KOPERSTRAAT 15
2250 OLEN

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP 15 OF 215
(Boek 1 van KB 08/09/2019) – Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 493 VAN LOON DANNY
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: JEF VAN DEN BOSCH Adres: RADUMSTRAAT 34 OLEN 2250 B.T.W.:
Installateur/verantw. werk: Naam: WOUTERS Adres: KOPERSTRAAT 15
2250 OLEN
Adres installatie: RADUMSTRAAT 34 OLEN 2250 Private HS-cabine: -
Type installatie: wooneenheid Toestel/install. ID:
EAN nr.: 541 4488..... Leverancier: - Teller nr.: - Nachtteller nr.: -

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: gelijkvormigheidscntrole ná gebruiknaam belangrijke wijziging/uitbreiding (hst. 6.4) Afwijking deel 8 Boek 1: nvt
Datum: 24/03/20 Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 31/03/2047 Installatiedatum: vóór 01/10/1981
Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: Aanwezig	Aansluiting: ondergronds	Wachtbuis: geplaatst	Isolatieplaat: nvt
Nom. spanning: 1 x 230V	Max. beveiliging: 40A	Hoofdbeveiliging: NB	Alg. scheidingsschak.: alg. diff. schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB		aantal geleiders: 4	doorsnede: 10 mm ²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB		aantal geleiders: 4	doorsnede: 10 mm ²
Aardelektrode: type: pen		sectie: 16 mm ²	
Diff. schakelaar: algemene: 2p 40A/300mA		bijkomende: 2p 40A/30mA	
Eéndraadschema en situatieplan: <input checked="" type="checkbox"/> zie bijlage <input type="checkbox"/> referentie:			
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde		Staat vast of - opgesteld materieel: in orde	
Nog niet geplaatst: <input type="checkbox"/> keuken <input type="checkbox"/> badkamer <input type="checkbox"/> C.V. <input type="checkbox"/> verlichting <input type="checkbox"/> -			
<input type="checkbox"/> gasmeter <input type="checkbox"/> watermeter <input type="checkbox"/> hoofd - <input type="checkbox"/> bijkomende - equipotentiaal verbinding			
Aantal borden: 1	Aantal eindstroombanen, incl reserve: 19		

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 2,26 Mohm Spreidingsweerstand: 12,84 Ohm
Testknop diff. schak.: in orde Controle foutius: in orde Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Bescherming tegen overstrom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel Klasse I: in orde

controle organisatie
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
Bank KBC BE97 4053 0205 0149

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (!) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	Geen.
I	Geen.

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermeldde datum volgende controle.**

De ééndraderschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf