



AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk
 Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
 Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875
 Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11 Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11 Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslag nr.: / Lid nr.: Aanvrager:

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------------------------|
| Verantwoordelijke voor de werken: | Gegevens: | Installatie: | Eigenaar of beheerder: |
| Naam, Voornaam: <u>Elektro Marica</u> | Naam, Voornaam: <u>CUSTIERS-THÉLIS</u> | | |
| Ident. Kaart nr.: | Adres: <u>Olmenne Markt 3963</u> | | |
| BTW nr.: BE | Post nr. + stad: <u>2991 OLMEIN</u> | | |
| | Tel: / | | |

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ARAB

| | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Art 270 | <input checked="" type="checkbox"/> ingebruikname | <input type="checkbox"/> wijziging | <input type="checkbox"/> uitbreiding | <input type="checkbox"/> Art 86 | <input type="checkbox"/> Art 271 bis | <input checked="" type="checkbox"/> Woonenheid |
| <input type="checkbox"/> Art 271 | <input type="checkbox"/> mobiel | <input type="checkbox"/> tijdelijk | | <input type="checkbox"/> Art 87 | <input type="checkbox"/> Art 278 | <input checked="" type="checkbox"/> Huishoudelijke werkeenheid |
| <input type="checkbox"/> Art 276 | <input type="checkbox"/> periodiek | <input type="checkbox"/> controle | | <input type="checkbox"/> Art 88 | <input type="checkbox"/> Art | <input checked="" type="checkbox"/> Gemeenschappelijke delen |
| | <input type="checkbox"/> verzwaring | <input type="checkbox"/> overdracht | | <input type="checkbox"/> Art | <input type="checkbox"/> Art | <input checked="" type="checkbox"/> Andere |

Algemene gegevens elektrische installatie:

| | |
|--------------------------|--|
| Gegevens verdelers | EAN <u>541458860006381022</u> <input type="checkbox"/> EAN niet meegedeeld <input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst |
| | kWh meter nr.: Meterstand dag: nacht: <input type="checkbox"/> kWh excl. nacht meter: nr.: Meterstand: |
| Gegevens installatie | Nominale spanning: <input checked="" type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> 3x230V <input type="checkbox"/> 3N400V <input type="checkbox"/> |
| | Maximale nominale stroom (A): <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> |
| | Voedingsleiding hoofdbord: <u>2</u> X <u>2</u> mm ² - Type: <u>XUB</u> |
| Beschrijving installatie | Algemene differentieelstroominrichting: <u>40</u> A / <u>300</u> mA Aantal borden: <u>1</u> Aantal eindstroombanen: <u>13</u> |
| | <input type="checkbox"/> Zie bijlage |

Metingen - testen - controles - verzegeling:

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel I-/doorsnede Schema's

Aardingsweerstand: ... Ω Algemeen isolatieniveau: ... MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test DSI

Differentieelstroominrichting: werd verzegeld was verzegeld was niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

| | | |
|---|--|--|
| Inbreuken Nieuwe installatie | | Visum DNB: KEURING OK |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nihil | | |
| Inbreuken Bestaande installatie | | Aangestelde DNB: Naam: <u>Buyl</u> |
| <input type="checkbox"/> Nihil | | Visum: |
| Opmerkingen | | |
| <input type="checkbox"/> Nihil | | |

Besluit(en):

De nieuwe installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.

De bestaande installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden: vóór 22.10.2008 door hetzelfde erkend organisme (**)

Agentbezoeker: Penné B Agent nr.: 1331 Datum: 22.10.2008 Voor de directeur generaal: Hapdefekening

Aantal bijlagen: Situatieschema(s): 1 Eéndraadschema(s): 1

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.