



ALTER ENERGY

Eendraadschema PV INSTALLATIE



ALTER ENERGY

INSTALLATIE-ADRES:

Ally's Ina
Meengadenbaan 338
2400 N of
EAN: 541 44 820056729359

82.05.23 - 110.84

Panelen:

Aantal: 11
Merk: Vestergaard
Type: Wattvolt 300/1400
Vermogen (in Wp): 400
Totaal (in Wp): 4400

Omvormer(s):

Aantal: 1
Merk: SMA
Type: SB4.0-10V-41
P AC max: 4000 VA (totaal)
I max: 30.4 A
S/N: 304214927

Bestaande elektrische installatie

Interne bekabeling: 6 mm²

Remautomaat:

A ja ☐ nee ☐
Type: 2 P/40A/Curve C

Weerstand $R_A =$ Ω

I_n teller: 40 A
Spanning: 230V

Algemeen differentieel:

$I_n =$ 40 A/ $\Delta I =$ 30 mA
☒ 2P ☐ 4P Type: A

EIGENAAR + HANDTEKENING:


KEURINGSORGANISME:



20/09/23

ALTER ENERGY BV rescent nr : 05100
Terlaak 4, 3980 Tessenderlo
BE0733.621.094

Situatieschema



- 1 Keller
- 2 Zeeringhast
- 3 Overmar

Barclay

EIGENAAR + HANDTEKENING:

KEURINGSORGANISME:

WINGOTTE
TAMM/HARRIS
WINGOTTE

20/07/13