

CONFORMITEITSATTEST
voor
Mazoutreservoirs

Voldaan

THERMOKLIMA bvba

Glaswolstraat 23 - 2400 Mol

Tel. 014 31 13 12

BTW BE 0404.109.819

KLANT:

Straat:

Postnummer:

Gemeente:

Tel.:

Nr.

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur:

Adres reservoir:

Nominale inhoud reservoir:

Materiaal:

Buitenwand toegankelijk ☐ ontoegankelijk ☒

Nummer van het reservoir:

1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir:

Datum uitvoering controle:

07/10/2018

28/08/2023

Controles:

- ☒ visuele controle van de toebehoren
- ☒ overvulbeveiligingssysteem
- ☒ controle aanwezigheid water en slib
- ☐ lekdetectiesysteem
- ☒ certificaat vorige controle
- ☒ meting potentiaalverschil
- ☐ visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen:

Geldig tot en met 28-08-2028

- ☒ Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
- ☒ Aangebracht merkteken: (Groen/Rood)*

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir:

Datum uitvoering controle:

.....

Controles:

Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats ☐
- b. cathodische bescherming ☐
- c. lekdetectiesysteem ☐
- d. overvulbeveiligingssysteem ☐
- e. aanwezigheid water en/of slib ☐
- f. certificaat vorige controle ☐
- g. dichtheidsbeproeving (30 hPa/min 1u.) ☐
- h. verontreiniging buiten het reservoir ☐
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem ☐

Beperkt onderzoek = punten a, b, c, d, e, f

Bijzondere opmerkingen:


- ☐ Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
- ☐ Verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
- ☐ Merkteken: (Groen-Oranje-Rood)*

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus en firmastempel:

Naam & handtekening klant:

Molenberghs Noël
Molenberghs



* Schrappen wat niet past