



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr.:

1830537215



N 304830

Resi code: 6

- ☒ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be

PROCÈS-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, voornaam: E.W. Van Breden

Naam, voornaam: Gabriël Vich

idem

Adres: Ringlaan 42

Ident. Kaart nr.:

Post nr. + Stad: 2400 Mol

BTW nr.: BE 0838 949 397

Tel.:

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

O

- | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|--|
| ☒ Art 270 | ☐ ingebruikname | ☒ wijziging | ☐ uitbreiding | ☒ Art 86 | ☐ Art 271 bis | ☒ ① Wooneenheid |
| ☐ mobiel | ☐ tijdelijk | | | ☐ Art 87 | ☒ Art 278 | ☐ ② Huishoudelijke werkeenheden |
| ☐ Art 271 | ☐ periodiek | ☐ controle | ☐ | ☐ Art 88 | ☐ Art | ☐ ③ Gemeenschappelijke delen |
| ☒ Art 276 | ☐ verzwarend | ☐ Art 276bis | ☐ verkoop van een wooneenheid | ☐ Art | ☐ Art | ☐ ④ Werkeenheden |

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN	541448820056755839	☐ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.	61261791	meterstand dag: 10338	nacht: 10013
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A):	☐ 020 ☐ 025 ☒ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	nr.: meterstand:	
	Ontworpen voor U _N :	☐ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V	Type aardelektrode:	
	Maximale nominale stroom (A):	☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	☐ aardingslus ☒ pen / baar	
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord:	4 X 16 mm ²	Type:	
	Algemene differentieelstroominrichting:	40 A / 300 mA	Aantal borden:	3
Bijlage(n)			Aantal eindstroombanen:	13

Metingen - testen - controles - verzegeling:

- | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| ☒ Rechtstreekse aanraking | ☒ Onrechtstreekse aanraking | ☒ Montage | ☒ Toestellen | ☒ Materieel | ☒ I-/doorsnede | ☒ Schema's |
| ☒ Aardingsweerstand: 25,5 Ω | ☒ Algemeen isolatieniveau: 20,5 MΩ | ☒ Controle foutlus | ☒ Aardingscontinuïteit | ☒ Test diff. | | |
| Differentieelstroominrichting: ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden | | | | | | |

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	☒ Nihil
Inbreuken Bestaande installatie	☒ Nihil
Opmerkingen	☒ Nihil

Visum DNB of aangestelde:

Besluit(en):

- ☐ De nieuwe installatie voldoet aan het AREI.
☒ De bestaande installatie voldoet aan het AREI.

Agent bezoeker:

Naam: Hens T.

Agent nr.: 3053

Datum: 18/02/19

Bijlage(n):

Situatieschema('s): 3

Eéndraadsschema('s): 2

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

18/02/19

☐ door hetzelfde erkend organisme (*).

Voor de directeur generaal: Handtekening

- (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.