

VERBRANDINGSATTEST

☒ onderhoud

☐ keuring voor eerste ingebruikname

volgnummer attest: WB2026-01939

Firma (ook invullen indien zelfstandige)

naam: CAMPS BV
straat en nummer: Truibroek 19
postnummer en gemeente: 3945,Ham
tel: 011342858
e-mail: service@campsbv.be
ondernemingsnummer: BE0443015529

Technicus

voornaam en achternaam:
Deatlef Pijpops
erkenningnummer:
GV / TV TV34056
Datum onderhoud: 2026-03-24
Arbeidsduur: van 09:00 tot 09:53



Klant

voornaam en achternaam: Kevin Muurmans - Allisha Ruiz
straat en nummer: Wolbergenstraat 1-A
postnummer en gemeente: 3980;Tessenderlo - Ham
tel:
e-mail: allisha.ruiz@hotmail.com

(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)

Naam stooktoestel : 21544.Maz
straat en nummer: Wolbergenstraat 1A
postnummer en gemeente: 3980;Tessenderlo-Ham
tel:
e-mail: allisha.ruiz@hotmail.com

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Centraal*:
☐ Gasvormige brandstof:
☒ Vloeibare brandstof
☐ Vaste brandstof:

☒ aangesloten als type B 23 (open)
☐ aardgas
☐ niet-premix (GI)
☐ LPG
☐ premix (GI)
☐ houtpellets
☐ houtblokken

☐ aangesloten als type C (gesloten)
☐ andere, namelijk:
☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)
☐ andere, namelijk:

*indeling volgens NBN CR 1749

Toestel

merk: ideal standard
type: standard
bouwjaar: 1996
fabricatienummer: 00
nominiaal vermogen (kW): 26

Brander (enkel CV)

merk: buderus
type: be-a1.1.28k
bouwjaar: 2024
fabricatienummer: 2530-440-000026-7736601283
debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 2.4-2.8kg/h

Goede staat van werking

	eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting **					OK	Niet OK	
				☐ LL	☐ 25	☐ 50	☐ 75	☒ HL			
Keteltemperatuur	°C	1,2						55			
sproeier: merk en type		1						danfoss/ hr			
sproeier: debiet		1						0.55			
sproeier: hoek	graden	1						60			
Pompdruk	bar	1						15			
gasdruk	Teller	mbar	2								
	Gasblok	mbar	2								
	Branderbed	mbar	2								
rookindex	Bacharach	1						0	☒	☐	
zuurstof (O₂)	%	1, 2						4.2			
koolstofdioxide (CO₂)	%	1, 2						12.2			
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2						36.1	☒	☐	
rookgastemperatuur (t _g)	°C	1, 2						217.3			
temperatuur verbrandingslucht (t _a)	°C	1, 2						14.7			
nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1, 2						202.6			
verbrandingsrendement (bovenwaarde; H _s)	%	1, 2						84.6			
verbrandingsrendement (onderwaarde; H _i)	%	1, 2						90.4	☒	☐	
Stikstofoxide (NO _x)	O ₂ -referentie (%):	mg/m³									
Serienummer Testo		1, 2						63447154			
datum		1, 2						24/03/2026			
tijd		1, 2						09:45:26			
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1		☒ OK					☐ Niet OK		
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2		☒ OK					☐ Niet OK		
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3		☐ OK					☐ Niet OK		

Veilige staat van werking

druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	-8.3 Pa	1, 2, 3	☒ OK	☐ Niet OK
verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☒ OK	☐ Niet OK
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☐ OK	☐ Niet OK
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☐ OK	☐ Niet OK

* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

Eindbeoordeling

Het stooktoestel werkt

☒ goed
☐ Niet goed

☒ veilig
☐ niet veilig

Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór

24/03/2027

Gebreken en maatregelen

Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:
Andere opmerkingen:



(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))




(handtekening klant)

☐ Klant is niet aanwezig

☐ Klant wil niet tekenen

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving(www.omgevingvlaanderen.be/privacy).

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: WB2026-01939
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		Technicus	
naam: CAMPS BV straat en nummer: Truibroek 19 postnummer en gemeente: 3945,Ham tel: 011342858 e-mail: service@campsbv.be ondernemingsnummer: BE0443015529		voornaam en achternaam: Deatlef Pijpops ☒ erkend technicus: GV / TV TV34056 ☒ Schoorsteenveger Datum reiniging: 2026-03-24 Arbeidsduur: van 09:00 tot 09:53	
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)	
voornaam en achternaam: Kevin Muurmans - Allisha Ruiz straat en nummer: Wolbergenstraat 1-A postnummer en gemeente: 3980;Tessenderlo - Ham tel: e-mail: allisha.ruiz@hotmail.com		Naam stooktoestel : 21544.Maz straat en nummer: Wolbergenstraat 1A postnummer en gemeente: 3980;Tessenderlo-Ham tel: e-mail: allisha.ruiz@hotmail.com	
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Centraal*: ☐ Gasvormige brandstof: ☒ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof: ☒ aangesloten als type B 23 (open) ☐ aardgas ☐ niet-premix (GI) ☐ LPG ☐ premix (GI) ☐ houtpellets ☐ houtblokke ☐ andere, namelijk: ☐ aangesloten als type C (gesloten) ☐ andere, namelijk: ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)			
*indeling volgens NBN CR 1749			
Toestel		Brander (enkel CV)	
merk: ideal standard type: standard bouwjaar: 1996 fabricatienummer: 00 nominaal vermogen (kW): 26		merk: buderus type: be-a1.1.28k bouwjaar: 2024 fabricatienummer: 2530-440-000026-7736601283 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 2.4-2.8kg/h	
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)			
☒ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☒ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder			
Reiniging van het stooktoestel			
Alle toestellen: Gasvormige brandstof: (erkend technicus) Vloeibare brandstof: (erkend technicus) Vaste brandstof: (geschoold vakman) ☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid ☐ ontstopping ☐ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☐ reiniging van de ventilator en de brander ☒ reiniging van de filters ☒ reiniging van de ketel ☒ reiniging van de brander ☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron			
Gebreken en maatregelen			
Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen:			
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór		<u>24/03/2027</u>	
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór		<u>24/03/2027</u>	
 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) / geschoolde vakman (vaste brandstof))		voor kennisname  (handtekening klant) ☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen	

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).