Conformiteitsattest Controle Reservoirs

RAEYMAEKERS KRISTOF
Heistraat 27
2400 Mol
BTW-nr. : BE 0884 855 477
Erkenningsnummer: SV 05311
Gsm : 0497 545 044
carramobil@telenet.be

Schepkens Christine
Gerhees 139
3945 Oostham

Uitvoeringsadres:
Gerhees 139
3945 Oostham

Gegevens reservoir:

Datum keuring: 18/11/2026

Volgende keuring voor : 18/11/2031

Klasse : Particulier
Vorm : Rechthoekig
Bovengronds

Inhoud : 4500 Liter
Materiaal : Staal

Plaatsing : voor 01/08/1995
Toegankelijkheid : Ontoegankelijk

Visuele Controle

	Aanwezig	Controle
Toezichtsput	Nee	
Staat put :		
Dichtheid put :		
Vervuiling rond tank :		
Staat deksel		
Inkuiping	Ja	
Algemene staat :		
Waterdicht:		
Koolwaterstofdicht		
Leidingen:		
Aansluitingen:		OK
Staat leidingen:		OK
Uitmonding:		OK
Staat aanvoer:		Ok
Staat terugvoer:		Ok
Stookoliefilter:	Ja	OK
Reservoir:		
Algemene staat tank:		OK
Voirg certificaat:		

Opmerkingen

De tank werd gekeurd voor verwarming van gebouwen. Dit is een momentopname en biedt geen garantie voor de toekomst

Testen

	Uitgevoerd		Controle
Water-en slibmonstering:	Ja		OK
Hoeveelheid water:	0	cm	
Zuurtegraad:	-	ph	
Conductiviteit:	-	mS	
Dichtheidscontrole:			
Ultrasoon:			
Boven vloeistofniveau:		dB	
Onder vloeistofniveau:		dB	
Onderdruk:			
Drukverlies :		mbar/h	
Potentiaalmeting:	Nee		
		mV	
Bodem onderzoek:	Nee		
Rapport in bijlage:	Nee		

Accesoires

	Aanwezig	Controle
Peilmeting:	Nee	
Peillat:	Nee	
Overvulbeveiliging:		
Electr. Sonde:	Ja	
Lekdetectie:	Nee	
Kathodische bescherming:	Nee	
Fluit :	Nee	

Besluit : De tank mag in dienst blijven

Technicus
Raeymaekers Kristof

Voor kennisname
Schepkens Christine