vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel
Safety, quality and environmental services

VINÇOTTE

Verslag nr. : P02019 4033 ANT

BELAC 040-INSP

N 279065

Resi code: 1

☑ Antwerpen-Limburg	tel.: 03 221 86 11	○ Oost & West -Vlaanderen	tel.: 09 244 77 11
○ Brabant	tel.: 02 674 57 11	○ Wallonië	tel.: 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :	Installatie :	Eigenaar of beheerder :
Naam,voornaam : Adrem	Naam, voornaam : Appartement 2e verd.	
Voetbalstraat 42	Adres : Wetstraat 91	
Ident. Kaart nr. : 2490 Balen	Post nr. + Stad : 2000 Antwerpen	
BTW nr.: BE 456 067 175	Tel. : /	/

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ○ .....

☑ Art 270	☑ ingebruikname ○ mobiel	○ wijziging ○ tijdelijk	○ uitbreiding	☑ Art 86 ○ Art 87 ○ Art 88 ○ Art ...	○ Art 271 bis ○ Art 278 ○ Art ..... ○ Art .....
○ Art 271	○ periodiek	○ controle	○		
○ Art 276 : verzwaring		○ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid			

① Wooneenheid
② Huishoudelijke werkeenheid
③ Gemeenschappelijke delen
④ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN ○ EAN niet meegedeeld	○ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: ..... meterstand dag : ..... nacht :	○ kWh excl. nacht meter : nr. : ..... meterstand : .....
	Bescherming aansluiting (A) : ○20 ○25 ○32 ☑40 ○50 ○63 ○80 ○100 ○.....	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U_N : ☑ 230 V ○ 3x230 V ○ 3N400 V ○.....	Type aardelektrode : ○ aardingslus ☑ pen / baar ○ .....
	Maximale nominale stroom (A) : ○20 ○25 ○32 ☑40 ○50 ○63 ○80 ○100 ○.....	
	Voedingsleiding hoofdbord : 2 X 10 mm² - Type : XVB	
Beschrijving installatie ☑ zie bijlage(n)	Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 19	

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☑ Rechtstreekse aanraking	☑ Onrechtstreekse aanraking	☑ Montage	○ Toestellen	☑ Materieel	☑ I>/doorsnede	○ Schema's
☑ Aardingsweerstand : 19 Ω	☑ Algemeen isolatieniveau : >50 MΩ		○ Controle foutlus	☑ Aardingscontinuïteit	☑ Test diff.	

Differentieelstroominrichting : ○ was verzegeld ☑ werd verzegeld ○ werd niet verzegeld ○ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie ☑ Nihil	.....
Inbreuken Bestaande installatie ○ Nihil	.....
Opmerkingen ☑ Nihil	..... Visum DNB of aangestelde : TVN

Besluit(en) :

☑ De nieuwe installatie	voldoet	~~voldoet niet~~	aan het AREI.
○ De bestaande installatie	voldoet	voldoet niet	aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 01.06.2037 (*)
○ door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker :

Naam : Slangen G. Agent nr. : 2015 Datum : 6 / 6 / 2022

Voor de directeur generaal : Handtekening
Geert SLANGEN
Inspecteur
VINÇOTTE 02/22-05-14

Bijlage(n) : ☑ Situatieschema('s) : 1 ☑ Eéndraadsschema('s) : 2 ☑ .....

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke vingewijzigde wijziging te gemeldden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

○ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
○ Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

15 001 0 2 22