



N° 234-INSP.



Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

candis

Nr teller : 2222897
N° comp :

Verslag van onderzoek:
Rapport de contrôle:

N°: 104/0069

EAN code :

Table with columns for Aard onderzoek (AREI), Genre de contrôle (RGIE), and various electrical parameters (86, 87/86, 87/88, etc.) with checkboxes.

Plaats van het onderzoek : 's Herenwegveld 72 3020 Herent
Lieu du contrôle :

Eigenaar : Denis-Boelaert
Propriétaire : Adres : idem Adresse :

Installateur : bestaand/idealectric
Datum van het onderzoek : 28/01/13
Date du contrôle : BTW / TVA : Ik. / C.I. : Inspecteur : Bal A

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Appart.

Spanning : 230V Meter / bord verbinding : xVB 4x10mm² Max. beveiliging : 40A
Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelektrode : pennen Isolatie : 11,24 Mohm Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : 29 Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Table with columns for Differentieelschakelaars (In (A), ΔIn (mA), type), Aantal eindstroombanen (8), and Test results (ΔIn OK/NOK, I. ΔIn OK/NOK, AREI / RGIE).

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : contact direct : Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK Potentiaalvereffeningen : OK NOK
Raccordements : Liaisons equipotentielles :

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen / Remarques :
VISUM :
Datum/date :
geen inbreuken vastgesteld.

Besluit / Conclusion section containing text about installation conformity and a table with columns: Niet conform, Conform, N° vorig rapport. Includes a signature and date 28.01.2013.

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique. c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. électricité dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

NOTE : a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie. b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden. c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft inmiddels in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtsreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit. d) de verplichting, wanneer er overtreedingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkende organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtreedingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtreedingen overblijven, moet het erkende organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Rapp. EIs/EI1. 1.04

